



Stendal Vvs As
Blombakken 1
5911 ALVERSUND

Referanser:
Dykkar: Ref.:V8SBY7-
Skjemanr.:3934
Vår: 23/4864 - 23/56201

Saksbehandlar:
Linda Hammersvik Folkestad
linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:
04.07.2023

Godkjent rørleggermelding - Gbnr 24/161 Fammestad

Me viser til røyrleggarmelding motteke 15.06.2023 med vedlagd situasjonsplan(VA-kart), samt kopi av utseppsløyve som er godkjent med utslepp på 50pe.

Informasjon om utseppsløyve:

Utsleppsløyve for bustadfeltet er godkjent med eit utslepp på 50pe. I følgje byggesak til svarar dette 10 bueiningar à 5pe. Når tomannsbustaden no vert knytt på anlegg, er det totalt 9 bueiningar som er knytt på anlegget. Det må undersøkast miljø og tilsyn om dei krev innhenting av nytt utseppsløyve, dersom talet på bueiningar vert overskriden.

Adresse byggeplass: Mykingvegen – Gbnr 24/161- Fammestad
Type bygg: Ny tomannsbustad
Type arbeid: Tilknytting kommunalt vatn, privat avløpsanlegg

Røyrleggjarmeldinga er godkjend på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup, tekniske og administrative bestemmelser.

Stikkleidningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om tilknytting, kap.2.1. Adm. bestemmelser. Større endringar skal varslast underteikna. Ved behov for trykkauke/reduksjon visar vi til pkt. 2.1.3 i tekniske bestemmelser.

Søknadsplikt etter plan og bygningslova:

Tiltaket er søknadspliktig etter plan og bygningslova.
Ev. gebyr for handsaming etter plan og bygningslova følgjer av gjeldande gebyrforskrift.

Tilknytingsgebyr:

Gebyr vil bli fakturert etter gjeldande satsar.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

Vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje i gong setjast før gebyr er betalt.
Rørleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Vassmålar og basseng :

Har kunde basseng skal det monterast vassmålar på hovudinntak.

Ferdigmelding:

Når arbeidet er utført, skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan med innmålingsdata som bygd/sosifil. Situasjonsplanen skal visa rørføring frå bygg til tilkopling offentleg leidning.

Av omsyn til kunde er det viktig at ferdigmeldinga vert sendt inn straks arbeidet er utført. Dette for å unngå etterfakturering av kommunale gebyr.

Hugs at søknad om godkjend ferdigmelding må sendast inn i god tid før ein skal søkja om midlertidig bruksløyve og/eller ferdigattest.

Endring av tilknytning til kommunalt vatn/avløp

Alle endringar i ettertid, som medfører vesentlege endringar i vassforbruk eller utslepp, krev løyve frå kommunen, og skal om søkjast. Søknad skal skje på rørleggarmelding KF-570.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Torkjell Holm Brenna
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Alver kommune v/Miljø og tilsyn
Bolig & Eiendom As

Stølen 26

5911

Alversund

Mottakarar:

Stendal Vvs As

Blombakken 1

5911

ALVERSUND