



Stendal Vvs As
Blombakken 1
5911 ALVERSUND

Referanser:

Dykkar: Ref.:7BWQ84-
Skjemanr.:3934
Vår: 23/4791 - 23/58351

Saksbehandlar:

Bente Førland
bente.forland@alver.kommune.no

Dato:

12.07.2023

Godkjend røyrleggjarmelding - vassmålar gbnr 56/115 Hundvin

Vi viser til mottatt røyrleggjarmelding for basseng og vassmålar ved eksisterande bygg.

Adresse byggeplass: Fagervollen 30, Hundvin

Type bygg: Eksisterande bustad – etablering av basseng

Type arbeid: Knyte basseng til off.vatn og etablere vassmålar

Røyrleggjarmeldinga er godkjend på følgjande vilkår:

Arbeidet må stette krava i KS Administrative/tekniske bestemmelser.

Vassmålar skal monterast på hovudinntaket slik at alt forbruk på eigedomen vert målt

Det skal nyttast kommunal vassmålar og denne må monterast frostfritt.

Alver kommune har no digitale vassmålarar, desse er mindre og passar til dømes inn i eit vanleg fordelarskap.

Digitale målarar kan hentast på kommunehuset på Frekhaug

Adresse : Havnevegen 41, 5918 Frekhaug

Ring for å avtale henting.

Kontaktperson : Stian Stormark tlf 95210839

Ser at det her er utlevert målar allereie.

Sjå link for meir info under.

[Alver kommune – Vassforsyning](#)

Digitalt skjema vassmålar

Røyrleggjar skal senda inn digitalt skjema for registrering av vassmålar + bilete når målar er montert.

Registrering av vannmåler (KF-463) Dette kan gjerast samstundes med ferdigmelding.

Etter godkjend ferdigmelding vil vi installera vassmålaren i systemet vårt og endre gebyra til kunde til målt forbruk.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

post@alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Innbyggjarservice: +47 56 37 50

www.alver.kommune.no

Organisasjonsnummer: 920 290 922

00

Med helsing
Alver kommune Fagutvikling Teknisk
forvaltning og drift

Bente Førland
Fagansvarleg

Bente Førland
Fagansvarleg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:
Stendal Vvs As

Blombakken 1 5911

ALVERSUND