



Hugo Andre Hope
Nipedalen 254
5164 LAKSEVÅG



Referanser:
Dykkar:
Vår: 23/4167 - 23/56265

Saksbehandlar:
Lars Ottar Sagstad
lars.ottar.sagstad@alver.kommune.no

Dato:
04.07.2023

Fortsatt mangler ved søknaden - gbnr 342/31 Eikeland

Tiltak: dispensasjon
Byggjestad: Gbnr: 342/31
Tiltakshavar: Cecilie Middelthun-Moe
Ansvarleg søkjar: Hugo Andre Hope

KOPI

Kommunen syner til søknad motteke 23.05.2023

Søknaden har manglar og vert ikkje behandla før kommunen har motteke supplerande dokumentasjon.

1. Søknad om utsleppsløyve må sendast til Alver kommune v/ avd. Miljø og tilsyn
2. Søknad må innehalde tilstrekkeleg informasjon for behandling av saka.
 1. **Anleggstype.** Slamavskiljorens storleik og produkttype må vere opplyst i søknaden.
 2. **Tømmeavtale.** Signert tømmeavtale med godkjent renovasjonsfirma for tømming med båt må leggjast ved søknaden.
 3. **Situasjonsplan.** Situasjonsplan skal vere måbsett med avstand til bygningar og nabogrense. Lengde ut i og djupne i sjø skal vere påført situasjonsplanen.
 4. **Leidning i sjø.** Utlegging av leidning i sjø skal vere godkjent av Bergen og omland Forvassforvaltning IKS før arbeida vert igangsett.
 5. **Nabofråsegn.** Leidning som kryssar naboeigedom krev samtykke frå grunneigar.
3. <https://www.alver.kommune.no/contentassets/a04e223a384a4f67a77cad84fc090e4a/ny-rettleiiing-til-sokjar.pdf>
4. <https://skjema.kf.no/FormsEngine/Home/FrontPage?wizardid=5636&resultsetindex=1&externalid=4631&languagecode=nn>

Kommunen ber om at tilleggsinformasjon vert sendt inn samla innan 04.09.2023. Dersom informasjonen ikkje er sendt til kommunen innan fristen, vert saka tatt til handsaming ut frå dei opplysningane som ligg i søknaden.

Det vert gjort merksam på at dette ikkje er ein fullstendig gjennomgang av søknaden. Denne tilbakemeldinga er gjort på bakgrunn av dei forholda som er kontrollert ved kommunen sin mottakskontroll. Vi oppmodar søkjar om å ta ein ny gjennomgang av søknaden før innsending av etterspurd dokumentasjon slik at ein unngår ytterlegare forsenkingar i saksgangen.