



Alver Kommune , Plan og byggesak
Postboks 4
5906 FREKHAUG

Referanser:
Dykkar:
Vår: 23/5455 - 23/60483

Saksbehandlar:
Adrian David Olaussen
adrian.david.olausen@alver.kommune.no

Dato:
31.07.2023

Uttale søknad om dispensasjon - gbnr 310/80 Holme - garasje

Tiltak: Garasje
Byggestad: Håstølen 5 - Gbnr 310/80
Tiltakshavar: Solomon Araya Kidanemariam
Ansvarleg søker: Solomon Araya Kidanemariam

Informasjon om saka:

Eigedom ligg i regulert område. Plan og byggesak ber om Samferdsel, veg-, vatn – og avløp forvaltning sin vurdering av tiltaket etter Veglova.

Uttale:

Samferdsel, veg-, vatn – og avløp forvaltning ser ikke noe som tilsier at man ikke skal gi dispensasjon fra byggegrense mot veg.

Dispensasjonen bør gis med vilkår:

- Avstand mellom garasje og midt kommunal veg skal være minimum 8 meter.
- Alver kommune frasier seg alt ansvar for skader som måtte oppstå på tiltaket som er plassert innenfor byggegrensen mot veg. Dersom det under drift og vedlikehold av kommunal veg skulle oppstå skader på tiltaket, bør dette være tiltakshaver sitt ansvar å rette opp og selv sørge for, og påkoste, utbedring av slike skader.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn- avløp-
forvaltning

Torkjell Holm Brenna
Avdelingsleiar

Adrian David Olaussen
Rådgjevar

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00 www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559
Organisasjonsnummer: 920 290 922

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Alver Kommune , Plan og byggesak Postboks 4

5906

FREKHAUG