



Hole Vvs As
Hella 98
5936 Manger

Referanser:
Dykkar:
Vår: 23/4998 - 23/86462

Saksbehandlar:
Linda Hammersvik Folkestad
linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:
10.11.2023

Foreløpig svar på rørleggermelding for Gbnr 137/808 - lagerbygg 2

Alver kommune v/sakshandsamar viser til telefonsamtale vedkommande tilknytning av bygg 2 på Gbnr 137/808.

Vi viser til telefonsamtale mellom Dykk og sakshandsamar der det vart opplyst om at bygg 2 skal ha ei felles vassleidning inn i bygg slik at alt forbruk vert målt av ei kommunal målar.

Kravet er sett for at kommunen skal ha full kontroll på kven som har knyta seg på kommunalt vatn og når tilknytning fant sted. Det er kommunen som sett krav til korleis tilknytninga skal utførast i sin godkjenning, her under nærmare krav til det private vass- og avløpsnett (jf. Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp pkt. 2.4 Godkjenning av søknad om tilknytning).

Vi ber om at rørleggarmelding vert oppdatert med nytt situasjonskart og ny bunnleidningsplan.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Helland Gruppen Næringsbygg Idrettsvegen 3 5936
As

Manger

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

Mottakarar:
Hole Vvs As

Hella 98

5936

Manger