



REGION NORDHORDLAND HELSEHUS IKS
Kvassnesvegen 23
NO 5914 ISDALSTØ

Bekreftelse på at vilkår nr. 5 er oppfylt

Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9

Gnr 188 Bnr 323 Lindås - Kvassnesvegen 40 - Isdalstø - Region Nordhordland IKS - Nytt helsehus-ventilasjon.

Vi viser til vedtak om samtykke på vilkår av 27.06.2019.

Vi viser videre til tilbakemelding på at vilkår nr. 5 av 03.02.2021 er oppfylt og til e-post dialog med utfyllende opplysninger mottatt 16.02.2021.

Arbeidstilsynets vurdering

Vilkår nr. 5 omfattet følgende:

Det må sendes Arbeidstilsynet planer for ventilasjon snarest og senest en måned før bygget blir tatt i bruk. Ventilasjonsplaner må inneholde opplysninger som blant annet fremgår i sjekklister i veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Opplysninger om prosessventilasjon må også fremgå. Jf. arbeidsmiljøloven § 18-9. Vi viser også til arbeidsplassforskriften §§ 2-14 og 7-1.

Vi har mottatt planer for ventilasjon i henhold til sjekklister i veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, bestillingsnr. 444.

Med bakgrunn i byggets størrelse og antall rom gir ikke romskjema opplysninger om luftbehov i alle rom i bygget. Det legges opp til eksempler på luftmengder i kontorer, kantine og møterom. Videre er det i tilleggsinformasjon informert om ventilasjon i treningsrom, ambulansestasjon, isolater og renholdsrom.

Ut fra opplysninger om luftbehov og funksjoner anser vi vilkår som oppfylt.

Vi vil imidlertid opplyse om at det i arbeidsplassforskriften § 3-8 om rom for renholdsutstyr er det i kommentardelen gitt råd om at om rommet skal kunne fylle sin hensikt, bør det blant annet være ventilert med undertrykk.



Gi informasjonen videre til verneombud og arbeidsmiljøutvalget

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi sender kopi av vedtaket til Lindås kommune og Helse Bergen som arbeidsgivere. Vi ber om at arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir dere kopien til representanten for de ansatte.

Se [arbeidsmiljøloven](#) §§ 6-2 sjette ledd, 7-2 andre ledd bokstav c og 18-6 åttende ledd.

Verneombudet og arbeidsmiljøutvalget skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at dere som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir dere kopien til representanten for de ansatte.

Se [arbeidsmiljøloven](#) §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og krav til arbeidsmiljøet på www.arbeidstilsynet.no, eller dere kan kontakte oss på telefon 73 19 97 00.

Bruk [eDialog](#) hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller svare på dette brevet. Oppgi referansenummer 2019/21451. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/post.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Tommy Pedersen
seksjonsleder

Ellen Meldahl
seniorinspektør

Dette brevet er elektronisk signert.

Kopi til:

SWECO NORGE AS
HELSE BERGEN HF
ALVER KOMMUNE

Tom Andre Sivertsen
Ambulanseseksjon Nord

Postboks 80 Skøyen
Postboks 1400
Postboks 4

0212 OSLO
5021 BERGEN
5906 FREKHAUG