



Dimensjoner Spillvann		
Utstyr	DIM	Type / info
Kloakkpumpstasjon	2000 m dybde	Grundfos SEG
Bruddkum pumpeledning til selvfall	Ø315 x 160	Wavin
Stakekum fellesledning	Ø315 x 110	Wavin
Påkoblingskum til off. ledning	Ø315 x 160	Wavin
Kum for avstikk til leiligheter	Ø315 x 110	Wavin
Spillvannsledning - felles-ledning	Ø110	
Avstikk til boliger	Ø110	
Pumpeledning	50 mm	PE100PN10

Oppdrag: Mastreviktunet		Oppdrag nr.:	Målestokk:				
Oppdragsgiver: Arkobygg AS		Dato: 20.01.2021	A2 - 1:500				
Gbnr 142 / 216 - Austrheim Kommune				Erst. for:	Erst. av:		
Mastreviktunet				Tegningsnr.:	Rev. nr.:		
Utv. vann og avløp				VA 01.01			
H.M.N.		H.M.N.					
H.M.N.		H.M.N.					
H.M.N.		H.M.N.					
REV.	DATO	REVISJONS TEKST	TEGN.	SAKS.	KONTR.	DATO	GODKJ.
Henvvisninger: Lindås Rør & Sanitær AS		Tegnet av: H.Milde Nævdal		Godkjent av:		Filnavn: utv.va-ledningsnett.dwg	