



AUSTRHEIM KOMMUNE

Plan, bygg, oppmåling og miljø

Anne Britt Steen Hasselquist
Bergsvika 7
5943 AUSTRHEIM

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/799 - 21/8830

Saksbehandlar:
Stein Kåre Løvslett
stein.kare.lovslett@austrheim.kommune.no

Dato:
19.11.2021

Vedtak -Gbnr 157/1 - pålegg om retting av feil på septiktank

Administrativt vedtak. Saknr: 161/21

Vi syner til melding fråNorva24 Vest AS om feil på septiktank motteke 08.07.2021

Vedtak

Det vert gjeve pålegg om retting av feil ved slamavskiljare i medhald av plan- og bygningslova (pbl) §§ 31-3 og 31-4, naturmangfaldslova §§ 8-12 og forureiningslova §§ 7 og 84 samtforureiningsforskrifta § 12-13.

Saksutgreiing:

Austrheim kommune har fått melding frå Norva24 Vest AS som er operatør for tømning av septiktankar for NGIR i Austrheim kommune. I meldinga er det opplyst at det er manglar med dykk ved utløp. Denne manglen fører til ulovlege utslepp og ureining av resipient. Nangelen må utbetrast av fagleg kompetent personell.

Når arbeida vert å sjå på som ferdige, skal heimelshavar eller utførande skriftleg rapportere dette til kommunen, jf. plan- og bygningslovas § 21-10.

Klage:

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i Lov om offentlig forvaltning. Vedtaket kan klagast på til kommunen. Klagefristen er 3 veker frå den dato du vart gjort kjent med vedtaket. Det er nok at

klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva du klagar på i vedtaket, og kva endringar du som part ynskjer. Klagen skal grunngjevast.

Ved all vidare kontakt i denne saka, ver venleg og referer til saknr.: **21/799**.

Med helsing
Stein Kåre Løvslett
ingeniør

Kopi til:

Bjørn Bjørge Torsvik Størkersen
NGIR
Norva24 Vest AS

Lindåsvegen 1260 5956
Sløvågen 16 5960

HUNDVIN
DALSØYRA

Mottakere:

Anne Britt Steen Hasselquist	Bergsvika 7	5943	AUSTRHEIM
Sture Hasselquist	Bergsvika 7	5943	AUSTRHEIM