
Frå: slovag@norva24.no <slovag@norva24.no>

Send: 21. mars 2023 09:08

Til: Bjørn Bjørge Torsvik Størkersen <bjorn.storkersen@austrheim.kommune.no>

Kopi: NGIR Forvaltning <forvaltning@ngir.no>

Emne: VS: Septiktømming - oppdrag med mangel - Austrheim 4632-147/102, Dato 21.03.2023 08:49, AnleggID 75299, Avtalenr 2794, Anleggsnr 75299

Hei!

Anlegget under er registrert med manglande dykk på utløp. Dette blei første gong registrert i 2017. Deretter 2019 og 2021. No i 2023.

Fjerde tømning utan at det er utbedra. Det vart ikkje tatt bilete denne gongen, men legg med bilete frå 2017 som var første registrering.

Manglande dykk på utløp kan føre til at solid septikslam siv inn i utløpet til sjø/filtergrøft. Dette kan føre til tetting av rør som er ein dyr affære for kunde og bidreg til miljøutslepp.



Med beste helsing

Oddvar Vigdal

Driftskoordinator avd Sløvåg
Norva24 Birkeland

Mob: +47 902 48 127
E-post: oddvar.vigdal@norva24.no
Nettside: www.norva24.no



Fra: slovag@norva24.no <slovag@norva24.no>

Sendt: tirsdag 21. mars 2023 08:50

Til: slovag@norva24.no

Emne: Septiktømming - oppdrag med mangel - Austrheim 4632-147/102, Dato 21.03.2023 08:49,
AnleggID 75299, Avtalenr 2794, Anleggsnr 75299

Dette oppdraget er med mangel:

Kommune 4632 Austrheim

Gnr/Bnr 147/102

Adresse Kvalvågen 52

Eigar Steffensen Anne Bergan

AnleggID 75299

OppdragID 2616642

Avtalenr 2794

Anleggsnr 75299

Årsak **Mgl. dykk utløp.**

Dette er ein automatgenerert e-post

Svaradresse: slovag@norva24.no