

Leif Nævdal Consulting As
Leif Nævdal
Hodno 68
5957 MYKING

Unnateke off.
§ 25 1. ledd

Dykkar ref.:

Vår ref.:
23/468 - 2 / BBS

Dato:
05.05.2023

Løyve - Tilkobling til kommunalt vassverk - gbnr 140/23

Vi syner til søknad, motteke 14.04.2023

Vedtak

Det vert gjeve løyve til tilkopling til offentleg leidningsnett for vatn og avløp for som omsøkt på følgjande vilkår:

1. Tilkoblinga skal skje i kum
2. For private stikkledninger gjeld Standard abonnementsvilkår for Administrative bestemmelser Vann og avløp – Tekniske bestemmelser
3. Ferdigattest blir ikkje gjeve før dokumentasjon er innsendt.

Saksutgreiing:

Det er søkt om tilkobling for offentleg leidningsnett for vatn.

Det vert sett vilkår om at all tilkobling til kommunalt leidningsnett vert gjort i kum og at KS Standard abonnementsvilkår blir etterlevd.

Med helsing

Bjørn Bjørge Torsvik Størkersen



fagansvarleg VA

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Mottakere:

Leif Nævdal Consulting As

Hodno 68

5957

MYKING