

Fra: Bjørn Bjørge Torsvik Størkensen
Sendt: mandag 8. mai 2023 12:47
Til: Post Austrheim; Asbjørn Nagell Toft
Emne: VS: Septiktømming - oppdrag med mangel - Austrheim 4632-151/9, Dato 27.04.2023 12:42, AnleggID 75489, Avtalenr 3000, Anleggsnr 75489

Hei
Registrerer dere denne på eiendommen

Med vennleg helsing
Bjørn Bjørge Torsvik Størkensen
Ingeniør – Fagansvarleg VA
Teknisk avdeling
.....

Austrheim kommune
Telefon: 56162000
www.austrheim.kommune.no

Eg gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse.
All e-post vert vurdert for eventuell journalføring i kommunen sitt sak- og arkivsystem

Frå: birkeland@norva24.no <birkeland@norva24.no>
Send: 8. mai 2023 08:24
Til: Bjørn Bjørge Torsvik Størkensen <bjorn.storkersen@austrheim.kommune.no>
Emne: VS: Septiktømming - oppdrag med mangel - Austrheim 4632-151/9, Dato 27.04.2023 12:42, AnleggID 75489, Avtalenr 3000, Anleggsnr 75489

Hei !

Anlegget under har vore registrert med manglande dykk på utløpet sidan 2017. Det er ikkje tatt bilete ved årets registrering, men legg ved det første frå 2017.
På bilete ser ein slammet ligg inn i utløpsrøret. Dette gir slamutslepp i naturen.



Med beste helsing

Oddvar Vigdal

Driftskoordinator avd Sløvåg
Norva24 Birkeland

Mob: +47 902 48 127

E-post: oddvar.vigdal@norva24.no

Nettside: www.norva24.no



Fra: slovag@norva24.no <slovag@norva24.no>

Sendt: torsdag 27. april 2023 12:43

Til: birkeland@norva24.no

Emne: Septiktømming - oppdrag med mangel - Austrheim 4632-151/9, Dato 27.04.2023 12:42, AnleggID 75489, Avtalenr 3000, Anleggsnr 75489

Dette oppdraget er med mangel:

Kommune 4632 Austrheim

Gnr/Bnr 151/9

Adresse Solevegen 246

Eigar Førland Hans
AnleggID 75489
OppdragID 2623073
Avtalenr 3000
Anleggsnr 75489
Årsak **Mgl. dykk utløp.**

Dette er ein automatgenerert e-post
Svaradresse: slovaq@norva24.no