

Austrheim kommune Drikkevann
Sætre marka 2
5943 AUSTRHEIM
NO

Att: Bjørn B. Torsvik Størkersen

Dato: 12.06.2023
Prøve ID: 2023-11738
ver 1

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 07.06.23

Analyseperiode: 07.06.23 - 12.06.23

2023-11738-1 DR) Drikkevann (Hamar)

Gjelder: **Vannverket**

Merket: S23027244

Tatt ut: 06.06.23 Kl. 10:30 - 06.06.23

Sted: **Austrheimvegen 850**

Parameter	Resultat	Enhet	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Kimtall 22°C	HAK) Ikke påvist	kde/ml	100	Intern metode	
Koliforme bakterier	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
E.coli	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
Intestinale enterokokker	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 7899-2	0 - 1

< betyr: Mindre enn

HAK) Analysen er utført av SGS Hamar. Metode bas. på NS-EN ISO 6222, 12-48 timer etter prøveuttak

HA) Analysen er utført av SGS Hamar

DR)

Med hilsen

Hege Vaarnes Weiby
Fagansvarlig mikro

Kopi til
Fagansvarlig VA, Bjørn S. Torsvik Størkersen (E-post)
Postmottak (E-post)
Driftsjef, Atle Vaage (E-post)