



**HF Gulv AS**  
ALT I GULVARBEID

**Hellestveit & Falkanger Gulv AS**

Kunde	Austrheim Kommune
Adresse for utførelse	Austrheimvegen 1019, 5943 Austrheim
Telefon / Kontakt	954 16 870 – v/Bjarte Rosenlund
Utført arbeid	Befaring korridorer
Dato for utførelse	Mandag 04.09.2023

- Gjennomgang av gulvbelegg i korridorer, gulvbelegget er stort sett helt og fint men det trengs noe reparasjon av små sår i overflate som vi kan sveise i.
- Belegget trenger å bli polish behandlet slik at renhold blir litt lettere.
- Gulvet har mange gode år igjen med litt stell.

Hørte at ønske var å skifte belegget i korridorene til et belegg som var mykere å gå på.

Vår erfaring fra arbeid på andre sykehjem som har hatt gulvbelegg som har en myk overflate, er at dette underlaget blir for mykt slik at det blir tungt å trille på senger.

Befaring utført av:

**Hellestveit & Falkanger Gulv AS**  
**V/Svein-Cato Falkanger**  
**Styrets Leder**

Bedriftens representant/signatur

X Svein-Cato Falkanger

Dato: 07.09.2023

Adresse:  
Rosslandsvegen 378,  
5918 Frekhaug

Epost: [cato@hfgulv.no](mailto:cato@hfgulv.no)  
Telefon: 919 05 646