

"X:\nor\oppdrag\Bergen\52105\52105651\BIM\Bram\03 Branttegning\Plan01.dwg - Joshje - Plottet: 2021-10-06, 14:41:11 - XREF = A-20-01-01 - Ny plan 01- etg"



Symboler:

-  Rømming ut vindu
-  Rønningsretning
-  Ikke bruk heis


Dører:

- EI90C [A]** EI₂ 90-CSa A2-s1,d0 [A90S]
- EI30** EI₂ 30-Sa [B30]
- E30C** E 30-CSa [F30S]
- E160** EI₂ 60-Sa [B60]
- Alle dører, porter, luker, røyggardiner etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa.

Konstruksjoner:

-  REI 90-M A2-s1,d0 [A90]
-  EI 30 A2-s1,d0 [A 30]

Skravurer:

-  Utenfor prosjekt
-  Rønningsvei

Informasjon:
Risikoklasse:3
Brannklasse:1

Bæreevne:
Hovedbæresystem: R30
Sekundærbæresystem:R30
Side- og understøttende bygningsdeler må ha minst samme brannmotstand som den konstruksjonen de skal støtte.

Annet:
Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannkonseptet. Den har ikke status som byggetegning.

Branntekniske installasjoner:
Brannalarmanlegg
Ledesystem

Dersom dører og brannceller tilfredstiller kravene til brannmotstand behøver ikke de å skiftes

A01 2021-10-05 For kontroll hos eksterne parter			Joshje	HHW	MONMEL
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrækning enn formålet tilsier.					Målestokk (gjelder A1)
Austrheim kommune					1:200
Kaland skule Vardevegen 51 Plan 1					
Norconsult 		Oppdragsnummer 52105651	Tegningsnummer F-20-01-01		Revisjon A01