

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
010/22	Formannskapet	PS	03.02.2022
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Rolf-Henning Myrmel	Gbnr-132/4	21/165

Tilskot vassleidning - Utkilen

Vedlegg:

Søknad om tilskot til vassledning i Utkilen - gbnr 132/20

Framlegg til vedtak:

Austrheim kommune kan ikkje støtte tilskot til privat vassleidning slik søknad ligg føre. Dette grunna at eit slik tilskott må førast i drift. Det er ikkje avsett midlar for tilskott over drift på VA i budsjett for 2022.

Formannskapet - 010/22 - 03.02.2022

FS - behandling:

Einingsleiar teknisk drift Rolf Henning Myrmel orienterte om saka. Den aktuelle vassleidningen har ikkje tilfredsstillande kapasitet til at kommunen kan overta denne innanfor investeringsbudsjettet (jamfør VA-norma). Det er ikkje driftsmidlar tilgjengeleg til å overta vassleidningen utan at det er investering.

Handsaming i formannskapet:

Samrøystes for kommunedirektørens framlegg til vedtak.

FS vedtak:

Austrheim kommune kan ikkje støtte tilskot til privat vassleidning slik søknad ligg føre. Dette grunna at eit slik tilskott må førast i drift. Det er ikkje avsett midlar for tilskott over drift på VA i budsjett for 2022.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Søknad frå bebuarar på Utkilen på tilskot til privat fellesanlegg fram til kommunalt vassverk. Søknaden gjeld ikkje overtaking av vassleidningen,

Bustader og hytter i Utkilneset er tilknytt offentleg vann via en privat vassleidning som går gjennom Kilstraumen. Gjennom årene har vassleidningen en rekke gangar gått lekk som følge av slitasje den sterke straumen påfører leidningen. Reparasjonar og utskiftingar har kostet bebuarane betydelege summer. Traseen, gjennom Kilstraumen, var en midlertidig løysning i påvente av et nytt offentleg tilknytingspunkt nærmare Utkilneset.

Nå er den kommunale infrastrukturen utbetre, og alternative trassere for ny vasstilførsel funne. Kommunen ønsker at vasstilførselen går over land. Bebuarane har i dialog med kommunens VA avdeling funne en alternativ trasse. Den går over Reidunn Fagerdal sin grunn (Gnr. 132/4) og vidare over Randi Utkilens tomt (Gnr 132/6). Fagerdal og Utkilen har begge gitt sin aksept. Vassleidningen er prosjekterer for ein kapasitet til nåverande og framtidige eigendomar på Utkilneset og omkringliggende tomter og hus.

Vurdering

Austrheim kommune kan ikkje støtte tilskot til privat vassleidning slik søknad ligg føre. Dette grunna at eit slik tilskott må førast i drift.

Austrheim sin VA norm seier:

5.4 Minstedimensjon

Minste dimensjon for offentlig leidning er normalt 100 mm, dersom det ikkje er krav til brannvatn. Minste dimensjon for offentlig leidning ved krav til brannvatn er normalt 150 mm.

Søknaden oppfyller ikkje krav i VA normen for overtaking til offentleg leidning utan dispensasjon.

Økonomi

Det er ikkje avsett midlar til tilskott i drift på VA i 2022.

Konklusjon

Austrheim kommune kan ikkje støtte tilskot til privat vassleidning slik søknad ligg føre. Dette grunna at eit slik tilskott må førast i drift. Det er ikkje avsett midlar for tilskott over drift på VA i budsjett for 2022.