



AUSTRHEIM KOMMUNE

Plan, bygg, oppmåling og miljø

Anita Budal
Austrheimsvegen 840
5943 AUSTRHEIM

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/660 - 21/8832

Saksbehandlar:
Stein Kåre Løvslett
stein.kare.lovslett@austrheim.kommune.no

Dato:
19.11.2021

Vedtak - Gbnr 143/1 - pålegg om retting av feil på septiktank

Administrativt vedtak. Saknr: 162/21

Vi syner til melding frå Norva24 Vest AS om feil på septiktank motteke 15.06.2021

Vedtak

Det vert gjeve pålegg om retting av feil ved slamavskiljare i medhald av plan- og bygningslova (pbl) §§ 31-3 og 31-4, naturmangfaldslova §§ 8-12 og forureiningslova §§ 7 og 84 samt forureiningsforskrifta § 12-13.

Saksutgreiing:

Austrheim kommune har fått melding frå Norva24 Vest AS som er operatør for tømning av septiktankar for NGIR i Austrheim kommune. I meldinga er det opplyst at det er lekkasje i alle tre kammeri dykkar septiktank. Disse manglane fører til ulovlege utslepp og ureining av grunnen. Manglane må utbetrast av fagleg kompetent personell.

Når arbeida vert å sjå på som ferdige, skal heimelshavar eller utførande skriftleg rapportere dette til kommunen, jf. plan- og bygningslovas § 21-10.

Klage:

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i Lov om offentleg forvaltning. Vedtaket kan klagast på til kommunen. Klagefristen er 3 veker frå den dato du vart gjort kjent med vedtaket. Det er nok at

klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva du klagar på i vedtaket, og kva endringar du som part ynskjer. Klagen skal grunngjevast.

Ved all vidare kontakt i denne saka, ver venleg og referer til saknr.: **21/660**.

Med helsing
Stein Kåre Løvslett
ingeniør

Kopi til:

Bjørn Bjørge Torsvik Størkersen
NGIR
Norva24 Vest AS

Lindåsvegen 1260 5956
Sløvågen 16 5960

HUNDEVIN
DALSYRA

Mottakere:

Anita Budal

Austrheimsvegen 5943
840

AUSTRHEIM