



Stendal Vvs AS
Jannike Dyrdal
Blombakken 1
5911 ALVERSUND

Dykkar ref.:

Vår ref.:
22/292 - 2 / BBS

Dato:
24.03.2022

Løyve - tilkobling til kommunalt vassverk Gbnr 160/17

Vi syner til søknad motteke den 18.02.22

Vedtak

Det vert gjeve løyve til tilkobling i kum som søkt, på følgjande vilkår:

- Tilkobling i kum.
- Bakkekran i kum
- Ledningen skal være sikret mot frost

Ferdigattest skal sendes inn etter at arbeidet er avsluttet med innmålings rapport, ihht forskrift om innmåling.

Med helsing

Bjørn Bjørge Torsvik Størkersen
fagansvarleg VA

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur

Mottakere:

Stendal Vvs AS

Blombakken 1

5911

ALVERSUND