

Fra: Marit Biong <marit@byggsoker.no>
Sendt: torsdag 17. november 2022 15:40
Til: Asbjørn Nagell Toft
Kopi: Arild Bjørnevoll
Emne: Re: Vår ref: 187020 - Equinor - OBW - Søknad om tillatelse til oppføring av lagerhall på GBnr 128/105 - Mongstad 56, 5954 Mongstad

Hei igjen

Etter samråd med tiltakshaver har vi kommet frem til at det ikke er nødvendig med snøfanger på omsøkte hall. Det er ikke dører på langsiden av hallen, - all trafikk inn og ut av hallen blir derfor gjennom portene i hallens gavlvegger hvor det ikke raser snø. Det er ikke parkering eller trafikk langs langveggene. Området der hallen plasseres er heller ikke et naturlig oppholdssted for fotgjengere, men trafikkeres hovedsakelig av motorkjøretøy/maskiner.

Vennlig hilsen

Marit Biong

CK Nor Bygg AS

Byggesaksrådgiver

marit@byggsoker.no | (+47) 929 78 410 / 47 30 56 01

www.byggsoker.no

[personvernerklæring](#)

Fra: Marit Biong <marit@byggsoker.no>
Dato: torsdag 17. november 2022 kl. 10:23
Til: "asbjorn.n.toft@austrheim.kommune.no" <asbjorn.n.toft@austrheim.kommune.no>
Kopi: Arild Bjørnevoll <arbjar@equinor.com>
Emne: Vår ref: 187020 - Equinor - OBW - Søknad om tillatelse til oppføring av lagerhall på GBnr 128/105 - Mongstad 56, 5954 Mongstad

Hei

Vedlagt er søknad om tillatelse til oppføring av lagerhall med tilhørende dokumenter. Søknaden er også sendt til postmottak.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller behov for ytterligere opplysninger.

Vennlig hilsen

Marit Biong

CK Nor Bygg AS

Byggesaksrådgiver

marit@byggsoker.no | (+47) 929 78 410 / 47 30 56 01

www.byggsoker.no

[personvernerklæring](#)