



Stig Stellberg
Slåtthaugvegen 128
5222 NESTTUN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 23/592 - 23/5090

Saksbehandlar:
Stein Kåre Løvslett
stein.kare.lovslett@austrheim.kommune.no

Dato:
01.06.2023

Vedtak - pålegg om retting av feil ved avlaupsanlegg - gbnr 156/171 Austrheimsvegen 1378

Administrativt vedtak. Saknr: 062/23

Vi syner til melding frå NORVA 24 Vest AS motteke 08.05.2023 (vedlagt)

Vedtak

Det vert gjeve pålegg om retting av feil ved slamavskiljare på gnr. 156 bnr. 171 i medhald av plan- og bygningslova §§ 32-3 og 32-4, naturmangfaldslova §§ 8-12 og forureiningslova §§ 7 og 84 samt forureiningsforskrifta § 12-13.

Når arbeida vert å sjå på som ferdige, skal heimelshavar eller utførande skriftleg rapportere dette til kommunen, jf. plan- og bygningslovas § 21-10.

Saksutgreiing:

Austrheim kommune har fått melding frå Norva 24 Vest AS som er operatør for tømning av septiktankar for NGIR i Austrheim kommune. I meldinga er det opplyst at det er manglar med dykk ved utløp og det er opplyst at det er lågt veskenivå i septiktanken. Lågt veskenivå i septiktanken er ein indikasjon på lekkasje. Begge disse manglane fører til ulovlege utslepp og ureining av grunnen. Disse manglane må utbetrast av fagleg kompetent personell.



Når arbeida vert å sjå på som ferdige, skal heimelshavar eller utførande skriftleg rapportere dette til kommunen, jf. plan- og bygningslovas § 21-10.

Klage:

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i Lov om offentlig forvaltning. Vedtaket kan klagast på til kommunen. Klagefristen er 3 veker frå den dato du vart gjort kjent med vedtaket. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva du klagar på i vedtaket, og kva endringar du som part ynskjer. Klagen skal grunngjevast.

Med helsing

Stein Kåre Løvslett
ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Vedlegg:

Septiktømming - oppdrag med mangel - gbnr 156/171

bilete - gbnr 156 -171

Kopi til:

Bjørn Bjørge Torsvik Størkersen

NGIR	Lindåsvegen 1260	5956	HUNDVIN
------	------------------	------	---------

Norva24 Vest As Avd Sløvåg	Sløvågen 16	5960	DALSØYRA
----------------------------	-------------	------	----------

Mottakere:

Stig Stellberg

Slåtthaugvegen 5222
128

NESTTUN