

Austrheim kommune Drikkevann
Sætre marka 2
5943 AUSTRHEIM
NO

Att: Bjørn B. Torsvik Størkersen

Dato: 30.06.2023
Prøve ID: 2023-13595
ver 1

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 27.06.23

Analyseperiode: 27.06.23 - 30.06.23

2023-13595-1 DR) Drikkevann (Hamar)

Tatt ut: 26.06.23 Kl. 09:00 - 26.06.23

Gjelder: **Vannverket**

Sted: **Austrheim kyrkje**

Merket: **S23027919**

Referanse: **Haster pga vi har innført kokevarsel**

| Parameter | Resultat | Enhet | Grenseverdi | Metode | Måleusikkerhet |
|--------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|----------------|
| Kimtall 22°C | HAK) 3 | kde/ml | 100 | Intern metode | 1 - 8 |
| Koliforme bakterier | HA) <1 | kde/100ml | 0 | NS-EN ISO 9308-1 | 0 - 2 |
| E.coli | HA) <1 | kde/100ml | 0 | NS-EN ISO 9308-1 | 0 - 2 |
| Intestinale enterokokker | HA) <1 | kde/100ml | 0 | NS-EN ISO 7899-2 | 0 - 1 |

< betyr: Mindre enn

HAK) Analysen er utført av SGS Hamar. Metode bas. på NS-EN ISO 6222, 12-48 timer etter prøveuttak

HA) Analysen er utført av SGS Hamar

DR) Grenseverdier etter Drikkevannsforskriften

Med hilsen

Ingeborg Tønseth
Laboratorieleder/Kunderådgiver

Kopi til

Fagansvarlig VA, Bjørn S. Torsvik Størkersen (E-post)

Postmottak (E-post)

Driftsjef, Atle Vaage (E-post)