



MERKNADER

- Graving og rørleggerarbeid skal utføres iht. Austrheim kommune VA Norm
- Vei arbeid skal utføres iht. Austrheim kommune vei norm
- Veglys og kabel legging skal utføres iht. BKK og Austrheim kommune krav.
- Midlertidig vann og avløp håndtering skal etableres og godkjenning av Austrheim kommune skal innhentes før grararbeid og rørleggerarbeid start.

- A** Tilkobles til eksist. Ø200 VL og Ø200 SP ledning. Høyde tilpasses. Beliggenheten av eksist. VL og SP ledning skal måles/kontrolleres før grararbeid start. Eksist. kum 5529, 5064, 5076, 5391 avdekkes, kontrolleres, måles.
- B** Tilkobles til eksist. Ø200 SP ledning og Ø200 VL. Høyde tilpasses. Beliggenheten av eksist. VA ledninger skal måles/kontrolleres før grararbeid start. Midlertidig vann og avløp håndtering skal etableres under anleggstid.
- C** Eksisterende kum er ikke målt. Ledningshøyden skal tilpasses
- D** Tilkobles til eksist. Ø200 SP ledning og Ø200 VL. Høyde tilpasses. Beliggenheten av eksist. VA ledninger skal måles/kontrolleres før grararbeid start. Midlertidig vann og avløp håndtering skal etableres under anleggstid. Midlertidig Ø200 VL og Ø200 SP skal kontrolleres og blindes igjen med dokumentasjon / innmåling og bilde etter overtakelse foretning

TEGNFORKLARING:

	PROSJEKTERT	EKSISTERENDE	UTGÅR
Vann			
Spillvann			
Pumpeledn. spillv.			
Overvann			
Stikkrenne			
Drens			
Trekkerør. EL			
Pumpestasjon			
Kum			
Brannkum			
Trekkekum			
Eiendomsgrænse			
Isolasjon XPS 400			

Geodetisk referanse:
 Horisontalt: Euref89 UTM Sone 32
 Vertikalt: NN2000

D01	2023.06.23	For godkjenning hos oppdragsgiver	TSD	STH	THH
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Austrheim kommune	Målestokk (gjelder A1)
	1:500

Åråsvågen tursti
 Oversiktstegning
 Vann, Spillvann og veglys

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5205559	Z-78-100	D01