

Fra: Christopher Marius Straumøy <christopher.marius.straumoy@austrheim.kommune.no>
Sendt: 25.09.2023 13:58:06
Til: wenche@hjelmaas.no
Kopi: Asbjørn Nagell Toft <asbjorn.n.toft@austrheim.kommune.no>, Bjørn Bjørge Torsvik Størkersen <bjorn.storkersen@austrheim.kommune.no>
Emne: Søknad om ferdigattest.

Hei,

De har søkt ferdigattest på utbetring av va situasjon på hoplanddsjøen:

Fra: Wenche Teigstad <wenche@hjelmaas.no>
Sendt: onsdag 12. juli 2023 15:50
Til: Post Austrheim
Emne: Utbedre avløpssituasjon, GBnr. 155/49,66 - Sak: 20/4683
Vedlegg: Endring sanitærabonnement.pdf; Søknad om ferdigattest.pdf

Att: Christopher Marius Straumøy

Hei,

Vi har skiftet ut defekt slamavskiller med et minirensanlegg kl. 1 hos Åsmund Veland, gbnr. 155/49,66 (ref. sak. 20/4683)

Ta kontakt dersom noe er uklart, eller om det er noe informasjon som mangler.

Det er spørsmål om om eksisterende kisteveita er åpen og klarer å ta vassmengden, forskriften seier at minirensanlegg skal kobles til bekk med vassføring.

Det kan ikkje skrivast ut ei ferdigattest før desse tinga er avklart og dokumentert.

Med vennleg helsing

Christopher M. Straumøy
rådgjevar/jurist



Tlf.: 56 16 20 53 / 966 25 662
www.austrheim.kommune.no

*Eg gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse.
All e-post vert vurdert for eventuell journalføring i kommunen sitt sak-og arkivsystem.*