

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
019/19	Formannskapet	PS	21.03.2019

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	19/186

Meldingar

Saker

Saksnummer	Tittel
019/19.1	Fellingsavgift hjort 2018
019/19.2	Innkalling til årsmøte i Bergen og Omland Friluftsråd
019/19.3	Tilbakemelding etter tilsyn med branntryggleiken ved Austrheim kommunehus

Framlegg til vedtak:

Meldingane vert tekne til orientering

Formannskapet - 019/19 - 21.03.2019

FS - behandling:

Leiar teknisk drift, Rolf Henning Myrmel, gjorde greie for meldingane, spesielt dette med branntryggleik på rådhuset (meldingssak 019/19.3). Dei avvika som er nemnde i rapporten er retta, med utskifting av alle naudlys på bygget, og endringar for dei dørene som er låste på dagtid. For kontor som er "innelåste" er det no laga slik at ein kan komma seg raskt ut ved brann.

Om Nordliheimen sa Myrmel at bygget er fullsprinkla, og dette er eit anlegg som er godkjent seinast no nyleg. Det har vore ei utfordring med brannalarmar som viser til feil rom, dette skal vera retta i tavla, og det står att retting av teikningar.

Elles er det viktig at dei tilsette er observante på at når Nordliheimen og Vestlia er kopla saman slik som no, så må ein ikkje slå av klokken sjølv om det ikkje er brann på eigen institusjon. Det kan brenna på den andre, og brannvernet må vita kva meldar alarmen gjeld.

Handsaming:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FS vedtak:

Meldingane vert tekne til orientering

Saksopplysninger: