



TEGNFORKLARING

- Flomvei
  - Avrenningsmønster
  - Nedbørsfelt
  - Planområde
- 
- Oversvømt areal
  - 200 års hendelse
  - 60 min varighet
  - 50 mm nedbør

MERKNAD

Det er ikke utført overvannsberegninger for felt 3 og 4 da andelen tette flater ikke vil øke som følge av tiltaket. I felt 4 skal det etableres gangveg og lekeareal, men dette vil ha liten innvirkning på de eksisterende forholdene.

Filnavn: C:\NE\Head\_Energy\_AS\UP - General\Prosjekt\111145\_002\_Områdeplan\_Kaland\_Fønnes\2\_Tegninger\2.1\_Tegninger\2.1.1\_Doc\LAY\_GH104\_111145\_002.dwg  
 Xref: T\_KART\_111145\_002.dwg T\_KART\_111145\_002.dwg T\_KART\_ILIPI.AN\_111145\_002.dwg  
 Format: A1 Plott: adigr 01.06.2022 17:04

Rev.	Revideringen gjelder	Dato	Tegnet	Kontroll	Godkj.
	AUSTRHEIM KOMMUNE	111145.002	Tegnet	ADIGR	
	VA-OMRÅDEPLAN FOR KALAND-FØNNES 4631-131/4 M.FL, 130/53	Målestokk A1 1:2000	Kontrollert	JOHSE	
	OVERSIKTSTEGNING NEDBØRSFELT OG FLOMVEIER ETTER TILTAK	Dato 03.06.2022	Godkjent	ADIGR	
	<b>HEAD ENERGY</b> Head Energy UP AS Org.nr: 925 044 299 Tel: +47 992 04 323 Email: info@headenergy.no www.headenergy.no	Status REGULERINGSPLAN	Tegningsnr. GH-104	Rev.	0
	Kontor: Nordåsdaalen 27, N-5235 Rådal Heiemyrå 19, N-4031 Stavanger				