

Fra: Granøe, Hege Alice <heajo@statsforvalteren.no>
Sendt: 25.02.2022 10:37:47
Til: Leif Arne Økland <lo799@kyrkja.no>, Rune Tangen <rt@artec.no>
Kopi: Øyvind Tolleshaug <Oyvind.Tolleshaug@fedje.kommune.no>, Ole H. Tverberg <ot@artec.no>
Emne: SV: P21020 FEDJE GRAVPLASS - FORPROSJEKT REV 11-01-22

Hei,

Det er ikke noe behov for det fra vår siden. Tidligere vedtak er tilstrekkelig.

Med vennlig hilsen
Hege Alice Granøe
rådgiver



Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Telefon: 33 37 23 29
E-post: heajo@statsforvalteren.no
Web: www.statsforvalteren.no/vt

Fra: Leif Arne Økland <lo799@kyrkja.no>
Sendt: fredag 25. februar 2022 10:27
Til: Rune Tangen <rt@artec.no>; Granøe, Hege Alice <heajo@statsforvalteren.no>
Kopi: Øyvind Tolleshaug <Oyvind.Tolleshaug@fedje.kommune.no>; Ole H. Tverberg <ot@artec.no>
Emne: SV: P21020 FEDJE GRAVPLASS - FORPROSJEKT REV 11-01-22

Takk for oppdaterte opplysningar. Med den kjennskapen eg har til soknerådet så vil ein bejubla ei ytterlegare utviding av kapasiteten på gravplassen. Eg går ut frå at det ikkje vil vera behov for nye vedtak i soknerådet på bakgrunn av desse endringane (?).

Mvh

Leif Arne Økland
Kyrkjeverje Austrheim og Fedje Sokn

NB: Me har fått nye epostadresser. Mi nye adresse er: lo799@kyrkja.no
Den nye kontoradressa er: post.austrheim@kyrkja.no

Fra: Rune Tangen <rt@artec.no>
Sendt: fredag 25. februar 2022 09.11
Til: Granøe, Hege Alice <heajo@statsforvalteren.no>

Kopi: Øyvind Tolleshaug <Oyvind.Tolleshaug@fedje.kommune.no>; Leif Arne Økland <lo799@kyrkja.no>; Ole H. Tverberg <ot@artec.no>

Emne: SV: P21020 FEDJE GRAVPLASS - FORPROSJEKT REV 11-01-22

Viser til melding 24.2.22 og vedlegg nye teikningar:

21020-021A planteikning e-f-g-h 24-2-22.pdf –

Komm: urneplass H1 rotert 90 gr og utvida med 18 urner H2

21020-030A -Lengdeprofil 1-3 24-2-22.pdf

Komm: drenerør vist til side for gravfelt

21020-031A -Tverrprofil F 24-2-22.pdf


Komm: drenerør vist under veg, til side for gravfelt

21020-061-Dreneringsplan 24-2-22.pdf

Komm: drenerør vist plassert i lågpunkt til side for graver

Monument og skiltstørrelse vil vi tilpasse i ettertid ut frå det tal urneplassar som vert endeleg fastsett.

Tar med eit lite utsnitt av teikning 061:



Rune Tangen
MRIF

ARTEC AS | Damsgårdsveien 135 | 5160 Laksevåg
T: 55 20 78 50 | M: 920 43 532 | rt@artec.no | www.artec.no

ARTEC

Fra: Granøe, Hege Alice <heajo@statsforvalteren.no>

Sendt: torsdag 24. februar 2022 10:10

Til: Rune Tangen <rt@artec.no>

Kopi: Øyvind Tolleshaug <Oyvind.Tolleshaug@fedje.kommune.no>; Leif Arne Økland <lo799@kyrkja.no>

Emne: SV: P21020 FEDJE GRAVPLASS - FORPROSJEKT REV 11-01-22

Hei,

Takker for hyggelig telefonsamtale tidligere i dag.

Kort oppsummert ønsker vi at følgende sendes oss:

Grunnvannsrør

- En plantegning hvor traseen til grunnvannsrørene er tegnet inn.

Navnet minnelund

Ut fra plantegning og illustrasjon av minnelunden (trengs ikke tegnes på nytt) virker det som det er god plass til både flere graver og navneskilt enn de 18 som det er lagt opp til i søknaden. Tenker dere at dette er tilstrekkelig eller kan det bli behov for flere graver etter hvert? Om dere tror dette vil bli et populært tilbud kan det være en fordel å lage det tilhørende gravfeltet litt større allerede nå slik at dere får flere plasser. Her må dere se hvor mange navneskilt det er plass til på minnesmerket. Det er kun de som er gravlagt i minnelunden som kan ha navneskilt på minnesmerke og det må derfor være samsvar mellom antall graver som tilhørende minnelunden og antall navneskilt det er plass til.

Om dere heller ønsker å vente å se hvor mye minnelunden vil bli brukt så kan dere – om dere ønsker – lage en liten plan for en eventuell utvidelse i fremtiden. Skriv i såfall hvor mange graver og navneskilt dere tenker minnelunden kan eventuelt utvides med i fremtiden, samt en setning om eller enkel markering på plantegning av hvor nytt gravfelt ved en eventuell utvidelse vil ligge. Da kan vi godkjenne plan for minnelunden inkludert en fremtidig utvidelse. Dette forutsetter imidlertid at det ikke vil gjøres endringer på minnesmerket (annet enn å sette opp flere navneskilt) eller større endringer av minnelundens utseende.

Fint om dere også kan sende litt informasjon om type navneskilt (ca. størrelse og materiale).

Med vennlig hilsen
Hege Alice Granøe
rådgiver



Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Telefon: 33 37 23 29

E-post: heajo@statsforvalteren.no

Web: www.statsforvalteren.no/vt

Fra: Rune Tangen <rt@artec.no>

Sendt: torsdag 24. februar 2022 08:52

Til: Leif Arne Økland <lo799@kyrkja.no>; Granøe, Hege Alice <heajo@statsforvalteren.no>

Kopi: Øyvind Tolleshaug <Oyvind.Tolleshaug@fedje.kommune.no>

Emne: SV: P21020 FEDJE GRAVPLASS - FORPROSJEKT REV 11-01-22

1. **Forprosjektet s. 9**

Korrekt, minnesmerket i Bøgardsvika skal ha navneskilt og slik at dette blir en navnet minnelund.

2. **Tegning Tverrprofil akse F/1-9 og tegning Lengdeprofil akse 1+2+3/A-L.**

Røret som er vist er ment som et «hoved grunnvannsrør» lagt langs i lavpunktene i akse A (på gravsiden) og ca i akse 4 i skillet mellom veg og graver, sammenknyttet i felles grunnvannskum i T-knutepunktet ved akse A, Derfra ført videre ut gjennom den nye muren. Jeg tenker her at det benyttes muffe-betongrør med åpne skjøter, for å kunne ivareta formål om å holde grunnvannstand nede, og samtidig unngå vanntrykk mot ny mur mot øst. Røret ser jeg for meg skal legges på et fundament av maskinknust grus (tykkelse minimum 150mm), og dernest omfylles og gjenfylles med tilsvarende knust grus til minimum 250 mm over rørene, hvorpå legges geoduk for å hindre/reduere fare for sammenblanding av jord og grusmasser.

Rune Tangen
MRIF

ARTEC AS | Damsgårdsveien 135 | 5160 Laksevåg
T: 55 20 78 50 | M: 920 43 532 | rt@artec.no | www.artec.no

ARTEC

Fra: Øyvind Tolleshaug <Oyvind.Tolleshaug@fedje.kommune.no>

Sendt: torsdag 24. februar 2022 08:06

Til: Rune Tangen <rt@artec.no>

Emne: VS: P21020 FEDJE GRAVPLASS - FORPROSJEKT REV 11-01-22

Hei

Kan du svare på dette ?

Ø

Fra: Leif Arne Økland <lo799@kyrkja.no>

Sendt: onsdag 23. februar 2022 14:42

Til: Øyvind Tolleshaug <Oyvind.Tolleshaug@fedje.kommune.no>

Emne: VS: P21020 FEDJE GRAVPLASS - FORPROSJEKT REV 11-01-22

Eit par små spørsmål frå Statsforvaltaren. Ser du på dette?

Mvh

Leif Arne Økland

Fra: Granøe, Hege Alice <heajo@statsforvalteren.no>

Sendt: onsdag 23. februar 2022 13.54

Til: Leif Arne Økland <lo799@kyrkja.no>

Emne: SV: P21020 FEDJE GRAVPLASS - FORPROSJEKT REV 11-01-22

Hei,

Jeg har to små spørsmål til gravplassutvidelsen.

1. I forprosjektet på s. 9 står det om minnelunden at: «*Det er sett av plass til anonym urnenedsetting like ved monumentet*». Jeg er kjent med at det noen ganger brukes *anonym urnenedsettelse* om graver i navnet minnelund fordi de ikke har egne gravminner.

Etter gravplassforskriften er anonyme graver imidlertid graver som ikke har noen ansvarlige og hvor gravens plassering bare er kjent for gravplassmyndigheten. Tilsvarende gjelder i en anonym minnelund. I en anonym minnelund kan det settes opp ett minnesmerke, men det kan ikke merkes med navn og data på de gravlagte. Graver i en navnet minnelund regnes ikke som anonyme og har gravsansvarlige/festere og et felles minnesmerke med navn og data på de gravlagte.

Da minnesmerket i Bøgardsvika skal ha navneskilt regner jeg med at dette skal være en navnet og ikke anonym minnelund, og at *anonym urnenedsetting* på s. 9 i forprosjektet ikke viser til anonyme graver i gravplassforskriftens forstand. Stemmer dette?

2. På tegning *Tverrprofil akse F/1-9* og tegning *Lengdeprofil akse 1+2+3/A-L* er det tegnet inn det som ser ut til å være et rør? av noe slag (se vedlagte bilder). Hva er dette?

Med vennlig hilsen
Hege Alice Granøe
rådgiver



Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Telefon: 33 37 23 29

E-post: heajo@statsforvalteren.no

Web: www.statsforvalteren.no/vt

Fra: Granøe, Hege Alice

Sendt: torsdag 17. februar 2022 14:49

Til: Leif Arne Økland <lo799@kyrkja.no>

Emne: SV: P21020 FEDJE GRAVPLASS - FORPROSJEKT REV 11-01-22

Tenkte det var slik, men alltid greit å dobbeltsjekke 😊

Med vennlig hilsen
Hege Alice Granøe
rådgiver



Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Telefon: 33 37 23 29
E-post: heajo@statsforvalteren.no
Web: www.statsforvalteren.no/vt

Fra: Leif Arne Økland <lo799@kyrkja.no>
Sendt: torsdag 17. februar 2022 14:47
Til: Granøe, Hege Alice <heajo@statsforvalteren.no>
Emne: SV: P21020 FEDJE GRAVPLASS - FORPROSJEKT REV 11-01-22

Ja, det stemmer. Tenkte det men uttrykte det ikkje tydeleg nok 😊

Mvh

Leif Arne Økland

Fra: Granøe, Hege Alice <heajo@statsforvalteren.no>
Sendt: torsdag 17. februar 2022 14:45
Til: Leif Arne Økland <lo799@kyrkja.no>
Emne: SV: P21020 FEDJE GRAVPLASS - FORPROSJEKT REV 11-01-22

Hei,

Takk for dokumenta. Da reknar eg med at det med dette søkast om godkjenning av gravplassplanen og utvidinga?

Med vennlig hilsen
Hege Alice Granøe
rådgiver



Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Telefon: 33 37 23 29
E-post: heajo@statsforvalteren.no
Web: www.statsforvalteren.no/vt

Fra: Leif Arne Økland <lo799@kyrkja.no>
Sendt: torsdag 17. februar 2022 14:25
Til: Granøe, Hege Alice <heajo@statsforvalteren.no>

Kopi: Evy Beate Uthaug <eu568@kyrkja.no>; svemagns@online.no; Øyvind Tolleshaug <Oyvind.Tolleshaug@fedje.kommune.no>

Emne: VS: P21020 FEDJE GRAVPLASS - FORPROSJEKT REV 11-01-22

Vedlagt ligg reviderte plandokumentet for utviding av Fedje gravplass.

Fedje Sokneråd vedtok på sitt møte 8.februar 2022 i **F-sak 04/22** følgjande:

Vedtak:	Fedje sokneråd godkjenner endringane i plan for utviding av gravplassen. Soknerådet meiner at ein mindre reduksjon av talet på graver er akseptabelt, for å ivareta avstandskravet til ny gråsteinsmur. Soknerådet er tilfreds med at fjerning av granskogen ovanfor gravplassen vil bli gjennomført.
----------------	--

Kyrkjevevja sin merknad:

Det viser seg at vedtaket i stor grav byggjer på merknadane før denne siste revisjonen. Teknisk sjef opplyser no at ny og planlagt gråsteinsmur har fått ein justert vinkel, slik at ein får plass til talet på graver ein hadde i den opprinnelege planen.

Dette har også planleggjar kommentert. (Sjå kopi av merknad nederst). Intensjonen i vedtaket er at dette er planer som soknerådet godkjenner og vi er såleis av den oppfatninga at det ikkje er behov for eit ytterlegare vedtak i denne saka.

Mvh

Leif Arne Økland
kyrkjevevje

Planleggjar sin kommentar:

Vedtaket som Fedje Sokneråd har gjort, er knytt til fyrste versjon av forprosjektet. I den reviderte versjonen er tap av gravplassar søkt kompensert ved å utvide gravplassen 5 meter mot nord, slik at ingen plasser skal gå tapt. Vi ser difor vedtaket som dekkande, også for det oppdaterte forprosjektet av 11.1.22.

Rune Tangen
MRIF

ARTEC AS | Damsgårdsveien 135 | 5160 Laksevåg
T: 55 20 78 50 | M: 920 43 532 | rt@artec.no | www.artec.no

ARTEC