



JEB\_BYGG@outlook.com

Referansar:

Dykkar:

Vår: 22/80 - 22/1229

Sakshandsamar:

Øyvind Tolleshaug

oyvind.tolleshaug@fedje.kommune.no

Dato:

09.03.2022

## Om søknad om naust mv på gnr. 169, bnr. 144.

I brev datert 18. februar, skreiv eg :

Det kan sjå ut som om søknaden og gjeld ein slipp. Dette må ein kommentara i søknaden.

Naustet kjem nærare midten av fylkesvegen enn 15 meter. Du må då ha dispensasjon frå dette kravet til byggegrense i kommuneplanen. Søknad til kommunen om dispensasjon må til. Søknaden må vera grunnjeven.

Etter ny situasjonsplan er det no ikkje naudsynt med dispensasjon frå byggegrensa på 15 meter.

Kommentar til slipp manglar framleis (om det er ein slipp).

Situasjonsplanen er no betre, men eg stusser på kva det grøn-stripete arealet er for noko. Dersom dette er kai i stein/tre, må arealet reduserast. Det er ikkje i tråd med nasjonale retningslinjer å bygge ned strandsona på denne måten. Ein må skriva noko om kva for material som skal nyttast og kva for høgder byggverket skal ha. Skal høgda vera den same som oppgeve i snitt-teikning på naustet ?

Øyvind Tolleshaug

Plan- og utbyggingssjef

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### Kopi til:

ran@bergen-air.no

### Mottakarar:

JEB\_BYGG@outlook.com