

Fra: Tore Frugård <tore@frugard.no>

Sendt: 11.05.2023 14:39:18

Til: Berit Karin Rystad <berit.karin.rystad@fedje.kommune.no>, Gjert Holtan <gjert.holtan@alver.kommune.no>

Emne: Befaring brannvesen

Hei! Viser til mailer frem og tilbake her angående befaring brannvesen hadde der ute.

- Forhold rundt selve brannprosjektering Konsepta vs A/Stab AS regnes som avklart ved mailer mellom dem og brannvesen.
- Feste av rekkverk her og der er utført som avtalt.
- Brannvarsling er bestilt og betalt, men ikke montert grunnet sykdom hos leverandør. De har dette som en prioritert oppgave og jeg regner med at de gjør dette mandag eller tirsdag.
- Rekkverk i front er montert selv om dette overhodet ikke faller innunder noe som går på brann.
- De lærde strides litt rundt dette med løsning som er valgt fra vår side med trinn opp for å rømme til stige som for så vidt også Konsepta har akseptert som en løsning selv om den ikke er maksimal. Vi har uavhengig av dette og for å unngå mer meningsløs støy kontakt Entreprenør Kjell Samnøy som innen kort tid kommer med ny løsning her som innebærer port. Han var noe usikker på når dette kunne gjøres, men skulle reise bort så fort som mulig å se på saken.

Med vennlig hilsen

Tore A. Frugård

Hovedgården 38A,

5307 ASK

Mobil 99241000

E post: tore@frugard.no