

Kunde	Fra	
22558 - Fedje kommune Teknisk etat Teknisk etat "Ånneland, Husa" 5947 FEDJE	Biovac Environmental Technology AS Jeksleveien 59 2016 Frogner Org. nr.: 985660492	Avdeling: Miljøteknik Vest E-post: Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11409981 Dato: 02.09.2023 Servicerepresent... Jørund Brakstad Kontrakt: 62060 - 695 Husanlegg kl 2	Husa (Roald Husa) 5947 Fedje	Fedje kommune 561 65 100

Installasjonssted/utstyr
Navn: 62060 - Husanlegg. kl.2 til Fedje kommune

Generell informasjon	
Ferdigdato: 03.10.2023	Prioritet: Normal
Fakturastatus: Ikke fakturert	Ordrekategori: Ordinær Service Biovac
Fakturatype: Regning	Kommunetilhørighet : 4633 - Fedje kommune
Pris:	Anleggstype: 695 Husanlegg kl 2
	Gårds og bruks num...

Utført av
Jørund Brakstad

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Produktgruppe
99903001	Service Biovac Husanlegg Klasse 2	1	Stk	

**Ordinær service husanlegg kl.2 versjon 2020 - 62060-Husanlegg. kl.2 til Fedje kommune**

Beskrivelse	Verdi	Info
PH	Utført 5	
Temp	Utført 15 °C	
Turbiditet avlest under 20	Nei	
SV 30	Utført 100	
KR= Er alle servciepunkter fulgt iht. servcieinstruks?	Ja	
Var kunden tilstede under service?	Nei	
Tilstand	1=Ok ved ankomst	
<b>Nødvendig tiltak som er utført eller må utføres</b>		
Kommentar/Hva er gjort ved eventuelt avvik		Flottør bør byttes.
Behov for tømning av anlegget	Nei	

03.10.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'JB' with a stylized flourish.

Jørund Brakstad