
Vår referanse 2020/43595-10
Dato 25.06.2021

SAMNØY MASKIN

5947 FEDJE

Att. Kjell Arve Samnøy

**Tilbakemelding etter synfaring - avkøyrsla - Fv 5510 - gnr 169 bnr 1 -
parkeringsplass - Fedje kommune**

Avdeling for infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune viser til synfaring på staden
25.06.2021.

I vårt brev datert 12.01.2021 hadde vi merknader til korleis avkøyrsla var bygd, og presiserte krava slik:

«Svingradius må markerast med avvisande kant i form av mur. Muren må byggast som ei forlenging av eksisterande mur langs vegen og inn i avkøyrsla, langs kurvene i svingradiusane på begge sider av avkøyrsla. Dette for å unngå kollisjonspunkt som kan skape trafikkfare. Muren må settast opp slik at vegen ikkje blir smalare enn den er i dag.»

På synfaringa vart vi einige om at muren frå sør skal førast i bue, inn til sideterreng slik at ikkje enden av muren blir det kollisjonspunktet det er i dag. Vi fråfell dermed kravet om å bygge muren vidare frå dagens avslutting og inn i avkøyrsla.

Langs svingradius i avkøyrsla skal det byggast avvisande kant i form av kantstein eller liknande, og breidda på avkøyrsla skal snevrast inn frå begge sider med 30-50 cm. Dette for å sikre køyremåten i avkøyrsla. Vi vart einige om at avkøyrsla kan vere breiare enn vanleg breidde, fordi fylkesvegen er smal på dette punktet. Vanleg breidde i avkøyrsla er 4-5 m.

Når det gjeld asfaltering, vegmerking og oppattbygging av mur som er rast ut, så var vi einige om at du tar direkte kontakt med Johannes Skartveit Dale på drift hos oss for å få avtale med dei korleis det skal gjerast.

Med helsing

Hege Løvteit
leiarKari Elster Moen
senioringeniør*Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga handskriven underskrift*

Kopi til:

FEDJE KOMMUNE Stormarkvegen 49

Johannes Skartveit Dale