

Fra: Hans Magnar Aarland <Hans@ing-aarland.no>

Sendt: 27.03.2023 07:43:57

Til: Berit Karin Rystad <berit.karin.rystad@fedje.kommune.no>, Annika Tvedt Villanger <Annika.Tvedt.Villanger@fedje.kommune.no>, Pål-Eirik Holgersen <Pål-Eirik.Holgersen@fedje.kommune.no>

Emne: Familiens Hus Fedje - notat etter befaring og møte.

Hei.

Møtet avholdt onsdag 22-03-2023

Møtet kom til på impuls da alle var på bygget samtidig i annet ærend.

1. Byggherre ønsker at bygget fullføres med det kvalitetene som vi hadde tenkt for østre delen.
2. Maling er nå bestemt endret til en farge Mulsing FR 1124.
3. Langvegg mot vei i fysio skulle man skifte plater på innvendig, da viste det seg at det var mye råte i vegger, og stender måtte skiftes sammen med isoleringen. Utvendige vannbord er dårlige og leder inn vann.
4. Det er klarert at det legges ny data i bygget, iht IKT sin retningslinjer. Trådløst nett lages til, fordelerskap skal monteres på bøttekottet opp under taket. Frem legg kabler til alle arbeidsplasser.
5. Lys – det skiftes lys i hele bygget.
6. Hmaa- ser på muligheter for å få frem ventilasjon med to hus aggregat.
7. Parkett leverer torsdag denne uken.
8. Kontor for fysio er summet i dag.
9. vinduer skiftes når det blir levert , samme ned dører inne. Men det setes inn midlertidige dører i rom skal benyttes før nye dører kommer.
10. Ytterveg øst og syd- disse vegen er dårlige på grunn av lekkasjer i kledning og vannbord, må vurderes utskiftet på et senere tidspunkt.

Med vennlig hilsen

Hans Magnar Aarland

Ingeniør Aarland AS
Eidsvågbakken 1
5105 Eidsvåg

Telefon 55 31 05 44
Mobil 91 86 82 03

