

Kunde	Fra
22558 - Fedje kommune Teknisk etat Teknisk etat "Ånneland, Husa" 5947 FEDJE	Biovac Environmental Technology AS Jeksleveien 59 2016 Frogner Org. nr.: 985660492 Avdeling: Miljøteknik Vest E-post: Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11396966 Dato: 03.05.2023 Servicerepresent... Jørund Brakstad Kontrakt: 60626 - 695 Husanlegg kl 2	Mrk. Nina Moldøy 5133 Fedje	Fedje kommune 561 65 100

Installasjonssted/utstyr
Navn: 60626 - Husanlegg. kl.2 til Fedje kommune v/ Teknisk etat

Generell informasjon	
Ferdigdato: 02.06.2023	Prioritet: Normal
Fakturastatus: Ikke fakturert	Ordrekategori: Ordinær Service Biovac
Fakturatype: Regning	Kommunetilhørighet : 4633 - Fedje kommune
Pris:	Anleggstype: 695 Husanlegg kl 2
	Gårds og bruks num... 172/59

Utført av
Frode Brakstad

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Produktgruppe
99903001	Service Biovac Husanlegg Klasse 2	1		Stk

Ordinær service husanlegg kl.2 versjon 2020 - 60626-Husanlegg. kl.2 til Fedje kommune v/ Teknisk etat

Beskrivelse	Verdi	Info
PH	Utført 6	
Temp	Utført 12 °C	
Turbiditet avlest under 20	Nei	
SV 30	Utført 100	
KR= Er alle servciepunkter fulgt iht. servcieinstruks?	Ja	
Var kunden tilstede under service?	Nei	
Tilstand	1=Ok ved ankomst	
Nødvendig tiltak som er utført eller må utføres		
Kommentar/Hva er gjort ved eventuelt avvik		
Behov for tømning av anlegget	Nei	

02.06.2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' and 'B' intertwined, with a horizontal line above the 'F'.

Frode Brakstad