

Fra: Gjert Holtan <gjert.holtan@alver.kommune.no>

Sendt: 15.09.2023 10:21:55

Til: Nadine Gutte-Preusse <Nadine.Gutte-Preusse@fedje.kommune.no>, Pål-Eirik Holgersen <Pal-Eirik.Holgersen@fedje.kommune.no>

Emne: Vedr tilsyn ved Fedje sjukeheim.

Som avtalt sender eg ein oversikt over forhold som må sjåast nærare på ved Fedje sjukeheim. Eg vil innan veke 40 utarbeide en tilsynsrapport.

Forhald som vart notert tilsynsdagen:

- Brannteikningar lyt oppdaterast slik at kart og terreng stemmer overeins. Ansvar eigar.
- Dør er fjerna i gang mot nord. Dette må sjekkast opp mot brannteikningar og lovverk. Kompenserande tiltak må vurderast. Ansvar eigar.
- Det må sjekkast at dørar i røming svegar åpar seg som forutsatt ved alarm. Ansvar eigar.
- Kontroller nytten av utstilling i røming sveg i trappeoppgang. (ROS)
- Bruk av skøyteledningar må avgrensas til eit minimum. Ansvar brukar.
- Det kom fram ønskje om felles brannøving mellom sjukeheimen og lokalt brannvern. Ansvar brukar og eigar i felles.

Gjev meg ein tilbakemelding på det som kan lett løysast før veke 40.

Mvh

Gjert Holtan | Branninspektør | Tlf : kontor 40 80 35 88 - Privat 958 81 888

Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannførebyggande avdeling (NGIB)

Eit samarbeid mellom Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Solund kommuner



Saman for ein branntrygg kvardag

Postadresse - Postboks 4, 5906 Frekhaug
Besøksadresse - Stølen 7, 5911 Alversund
Innbyggjarservice: 56 37 50 00