

Fra: Nadine Gutte-Preusse <Nadine.Gutte-Preusse@fedje.kommune.no>

Sendt: 29.09.2023 14:26:09

Til: Gjert Holtan <gjert.holtan@alver.kommune.no>, Pål-Eirik Holgersen <Pål-Eirik.Holgersen@fedje.kommune.no>

Emne: Sv: Vedr tilsyn ved Fedje sjukeheim.

Hei,

beklager, den eposten forsvant litt i arbeidsmengden.

Om jeg bare ta i det som hører bruker til, så må vi bestille elektriker for å sette opp flere stikkontakter i stua. Jeg må ha en runde om det er flere rom som har samme utfordring og bør oppgraderes i samme runden. Ellers bør vi ta rommene etter hvert, siden det er en problemstilling som har vokst over årene.

Felles brannøving vil ikke være mulig å få til før uke 40. Men det er jo egentlig planlagt til våren 2024 etter at brann hadde en del egne brannøvelser/husbesøk sykehjem.

Med vennleg helsing

Pleie og omsorg

Nadine Gutte-Preusse

Pleie og omsorgsleiar – Fedje kommune

Tlf 56 16 51 00 | Direkte 56 16 51 42 |

Internett www.fedje.kommune.no



FEDJE KOMMUNE
– *Landsbyen i havet*

Me gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse; både innkomande og utgåande e-post vert vurdert for journalføring i kommunen sitt sak- og arkivsystem. E-postar med innhald knytt til konkrete saker under handsaming bør sendast til postmottak@fedje.kommune.no, gjerne med kopi til mi e-postadresse.

Fra: Gjert Holtan <gjert.holtan@alver.kommune.no>

Sendt: fredag 15. september 2023 10:21

Til: Nadine Gutte-Preusse <Nadine.Gutte-Preusse@fedje.kommune.no>; Pål-Eirik Holgersen <Pål-Eirik.Holgersen@fedje.kommune.no>

Emne: Vedr tilsyn ved Fedje sjukeheim.

Som avtalt sender eg ein oversikt over forhold som må sjåast nærare på ved Fedje sjukeheim. Eg vil innan veke 40 utarbeide en tilsynsrapport.

Forhald som vart notert tilsynsdagen:

- Brannteikningar lyt oppdaterast slik at kart og terreng stemmer overeins. Ansvar eigar.
- Dør er fjerna i gang mot nord. Dette må sjekkast opp mot brannteikningar og lovverk. Kompenserande tiltak må vurderast. Ansvar eigar.
- Det må sjekkast at dørar i røming svegar åpar seg som forutsatt ved alarm. Ansvar eigar.

- Kontroller nytten av utstilling i rømningsveg i trappeoppgang. (ROS)
- Bruk av skøyteledningar må avgrensas til eit minimum. Ansvar brukar.
- Det kom fram ønskje om felles brannøving mellom sjukeheimen og lokalt brannvern. Ansvar brukar og eigar i felles.

Gjev meg ein tilbakemelding på det som kan lett løysast før veke 40.

Mvh

Gjert Holtan | Branninspektør | Tlf : kontor 40 80 35 88 - Privat 958 81 888

Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannførebyggande avdeling (NGIB)

Eit samarbeid mellom Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Solund kommuner



Saman for ein branntrygg kvardag

Postadresse - Postboks 4, 5906 Frekhaug

Besøksadresse - Stølen 7, 5911 Alversund

Innbyggjarservice: 56 37 50 00