



Brannvernleiar Lindås kommune
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/7517 - 16/7286

Saksbehandlar:
Arne Johannes Riisnes
Arne.Risnes@lindas.kommune.no

Dato:
11.03.2016

5.4 Rapport frå brannøving

Dato	11.03.16
Leiar av øvinga	Arne Riisnes
Førehandsvarsling	Bere lærarar vart varsla. Uvarsla øving for elevane
Tidsrom	11.03.16 kl. 0848 - 0855
Kven var med:	Alt personell og elevar ved skule, reinhaldarar og vedlikehaldsoperatør
Totalt tal personar	129
Kva bygg vart dei øvd på Eventuelt kva del.	Ostereidet Ungdomsskule – alle delar – ikkje idrettsbygget
Kva vart det øvd på.	Evakuering og om alarmklokkene verkar
Beskriving av øvinga	Brannalarm utløyst kl. 0848 Evakuering slutt 0853 Elevane dimmitert frå samlepass 0855
Merknader til øvinga	Evakuering OK – lærarar må lukke dører
Merknader til utstyr	Brannører fungerer Alarmklokker verkar ikkje i 2. etasje undervisningsfløy Alarmklokker verkar ikkje i sløyd Alarmklokker ikkje hørbare på tekstil Alarmklokker ikkje hørbare i ad.fløy.



Generell Evaluering	Øvinga viser bekymringsfullt mange feil ved det tekniske anlegget for brannvarsling ved at alarmklokkene ikkje er i stand. Dette skjer til tross for at alarmsentral og detektorar vart fornya hausten 2015.
Dato: 11.03.16	Sign: Arne Riisnes, rektor/ brannvernleiar.

Med helsing

Arne Johannes Riisnes
rektor

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Brannvernleiar Lindås kommune

Kvernhusmyrane 5914
20

ISDALSTØ