



LINDÅS KOMMUNE  
Teknisk etat  
Byggesaksavdelinga  
5914 Isdalstø

Arkiv: 146/021  
Saksmappe: 03/02245-3  
Sakshandsamar: Knut Bjørnevoll

Jostein Antoniazzi  
Burkhovdane 14  
5914 ISDALSTØ

Saksnr	Sakstype	Vedtaksdato
387/03	Delegert sak handsama av bygningssjefen	19.12.03

## Løyve til tiltak - bruksendring og flytting av garasje Jostein Antoniazzi - Gnr.146 Bnr.021/024/034 Fosse ytre

### Dokument :

Søknad om løyve til tiltak, motteken 03.11.2003  
Kvittering for sende nabovarsel  
Situasjonsplan 1:1000  
Søknad om utsleppsløyve

### Saksutgreiing :

Søknaden gjeld bruksendring frå hytte til heilårsbustad, med avkøyrsløse frå kommuneveg, privat vassforsyning og privat avløpsanlegg som skal oppgraderast til minireinseanlegg.  
Det er dessutan søkt om flytting av godkjend garasje.

### Vedtak:

Søknaden om bruksendring frå hytte til heilårsbustad og flytting av garasje, vert godkjent etter plan- og bygningslova § 93 på følgjande vilkår :

1. Utvida bruk av avkøyrsløse frå kommuneveg vert godkjent (veglova).
2. Tilfredsstillande kvalitet på drikkevatt skal dokumenterast (PBL § 65).
3. Med heimel i *forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg* vert det gjeve løyve til utslepp via typegodkjent biologisk/kjemisk minireinseanlegg (klasse 1), før utslepp via tett leidning til vassdrag eller godkjent etterpoleringsanlegg.  
Det skal sendast inn søknad om ansvarsrett for prosjektering og utføring av avløpsanlegg og leverings- og serviceavtale for minireinseanlegg.
4. Frist for gjennomføring av pkt. 3 er 31.12.2004. Eigaren er ansvarleg for utsleppet etter forureiningslova, og fristen kan verta korta inn ved akutt forureining.  
Eigar kan seinare få pålegg om tilkopling til felles avløpsanlegg dersom det kjem i området.

*Om rett til å klaga på vedtaket, sjå vedlagt orientering (forvaltningslova § 27, tredje ledd)*

for bygningssjefen

Knut Bjørnevoll  
sakshandsamar