

Lindås Kommune  
Etat for byggesak og private planer  
Kvernhusmyrane 20  
5914 Isdalstø

15.04.2016

Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak Gnr.188 Bnr.355 – Kvernhusmyrane 20

Kort beskrivelse av tiltak:

Det søkes om utvidelse av eksisterende brannvarslingsanlegg til brannalarmkategori 2, fulldekket anlegg iht. TEK 10, bygget er vurdert til tiltaksklasse 3 på grunnlag av risikoklasse 5 og brannklasse 2.

Vennlig hilsen



**Tor-Inge Wiesener**  
Prosjektleder Service/ IKT  
mobil: 93416632