

s177335 - Ny installasjon

Sendt BKK: 28.12.2015

Det er ett dokument knyttet til saken.

Byggherre

Kunde: Byggmester Nils Solend AS
Adresse: Stølen 12
Postnr/sted: 5911 ALVERSUND
Fødselsnr/org.nr: 975333078
Kunde tlf: 92643377
Kontaktperson: Nils Solend
Kontaktperson tlf: 92643377
E-post: byggmsoa@online.no

Anleggsadresse

Adresse: Tuftamyra 8B
Postnr/sted: 5911 ALVERSUND
Gatenr.: 1082
Gård/Bruksnr.: G.nr. 137, B.nr. 210
Kommune: Lindås
Merknader:
Det skal bygges 2 eneboliger på tomat, hytta som står der i dag skal rives

Installatør

Installatør: Nordhordland Elektro A/S
Installatør tlf: 56357380/91168199 F:56357381
Installatør adresse:
Installatør postnr/sted: 5914 ISDALSTØ
Saksbeh. e-post: geir.kleppe@nordhordland-elektro.no
Saksbeh. tlf: 98286590

Tekniske data om installasjonen

Saksbeh. inst.: Geir Kleppe
Sakstype: Ny installasjon
AO Skap:
Målernr.:
AO skapnr:
AO skap - Tilk.:
Effektbehov(kW): 14
Klart for utførelse: 28.10.2016
Antat ferdigdato: 28.10.2016
Spenningsvariasjoner og startstrømmer: Nei
Stikkledning: Tilkobling
Byggestr. frakobl.:
Stikkledningstype: TFXP 1 X 3 X 25 mm² Al
Type/dim: Jordkabel
Status stikkledn.: Legges av installatør
Høyde luftinntak (m):
Bekrefter sikker tilk.: Nei
Kortslutningsvern: blir 3 X 100 A
Overbelastningsvern: blir 3 X 50 A
Ønsker å utføre stikkledningsmont.: Nei
Antall anlegg: 1
Installatør bekrefter: Ja
Tilleggsopplys. fra

Kortslutningsdata

Ik3max(kA): 10
Ik2min(kA): 1,3
Cosphi(kA): 0,98
Ik1max(kA):
Ik1min(kA):
Jordsl.str. IT(mA): 0 mA

Nettselskap

Saksb. nettselsk.: KNARVIK RAIMOND
Nettsys. type: TT
Nettsys. spenning: 230 V
Kortslutningsdata: Beregnede verdier
Kortslutningsdata gitt ved: KABELSKAP
Kortslutningsvern plassering: Nettselskap
Merkstrøm/innstilt verdi: 3 X 125 A
Stikkel tilkobles: Skap 66719
Jordslutn strøm i IT-system: 0 mA
Tordenvær:
Netteier/jord:
Status søknad/sak: Godkjent
Anleggsbidrag:
Sign. netteier: Raimond Knarvik
Sign. dato: 29.12.2015
Tillatelse gitt til å utføre stikkledningsmontasje: Nei
Merknader fra
BKK skifter kabelskap KS 66719 til stolpeskap med min 5 avg. og tiolkobler inntakskabel i dette. Ny 3-fase 230V måler monteres i henhold til REN blad. Samme plass som s177334.

Faktura

Faktura til: Byggherre
Navn: Byggmester Nils Solend AS
Adresse: Stølen 12
Postnr/sted: 5911 ALVERSUND
Faktura merkes: Tuftamyra 8B
Sendes på e-post: byggmsoa@online.no
Pris:

Anlegg 1**Tekniske data om anlegget**

Nytt målepunkt:
Måler montert: Ja
Målernr:
Mållerplassering:
Bruksområde:
Fjernes: Nei
Måler tilstand:
Måler bygges om:
Trafo:
Hovedsikringer: Er: 0 X 0, blir: X
Montør:
Montør tlf:
Merknader:

Ønsker å utføre målermontasje:
Kvittert ut:
Klart for utførelse:

Bekreftet

REN-bladnr:4000: Ja
REN-bladnr:4001: Ja
REN-bladnr:4002: Ja
REN-bladnr:4003: Ja
Dispensasjon fra krav i REN-blad: Ja
Regelverket gjelder ikke: Ja

Nettkunde

Nettkunde: Byggmester Nils Solend AS
Adresse: Stølen 12
Postadresse: 5911 ALVERSUND
Føds.dato/org.nr: 975333078
Tlf: 92643377
Fakturamerke/
/pro.nr/ress.nr:

Anleggsadresse

Anleggsadresse: Tuftamyra 8B

G.nr.137 B.nr.210
Postadresse: 5911 ALVERSUND

Signert

Sign. installatør:
Sign. dato:
Sign. netteier:
Sign. dato:
Tillatelse gitt til å utføre
målermontasje:

Dokumenter

Tittel	Filnavn	Beskrivelse
s177335	s177335.pdf	s177335