



Lindås Rør & Sanitær AS
Burkhovdane 1
5914 ISDALSTØ

Referanser:

Dykkar: Ref.:C7USI5- Skjemanr.:3934
Vår: 16/1323 - 16/12330

Saksbehandlar:

Kari Elisabeth Io
KEI@lindas.kommune.no

Dato:

06.05.2016

Godkjent røyrleggjarmelding - gbnr 212/129 Eikanger øvre.

Vi viser til røyrleggjarmelding motteke 15.04.2016.

Adresse byggjeplass : Eikanger øvre, 5913 Eikangervåg
Type bygg : Nybygg einebustad.
Type arbeid : Tilkopling til privat vassforsyning og privat avlaupsanlegg (VA-anlegget Eikanger vassverk) og utføring av sanitæranlegg.

Røyrleggjarmeldinga er godkjent på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/røyrleggjar sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette.

Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsleidning og lavaste sluk i hus. For vassleidning som går gjennom tomt må overdekning vera på minimum 1,20 m på 63 mm. Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassleidning, må det gjerast kompensierende tiltak.

Når arbeidet er utført skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen m/vedlagt situasjonsplan og innmålingsdata (som bygt).

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733



Med helsing

Kari Elisabeth Iø
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Magnar Eikanger

Mykingvegen 97 5913

EIKANGERVÅG

Mottakar:

Lindås Rør & Sanitær AS

Burkhovdane 1 5914

ISDALSTØ

