



NGIB Brannførebyggjande avdeling
Dokumentsenteret
5914 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/3989 - 14/10884

Saksbehandlar:
Leni Dale
Leni.Dale@lindas.kommune.no

Dato:
06.05.2014

Svar på tilsynsrapport - Såta bu- og servicesenter

Viser til tilsynsrapport av 27.01.14 der vi vart gjort merksam på følgjande avvik v/tilsyn den 14.01.14:

Avvik 1 : Dokumentasjon av bygget er ikkje tilfredsstillande

Avvik 2 : Branninstruksane/planane er ikkje tilfredsstillande

Merknad 1:

Det har ikkje vore gjennomført kontroll av sløkkjemidlar i 2013. Det kan heller ikkje dokumenterast kontroll av nødlys/utgangsmarkering. Kontroll må gjennomførast og dokumenterast.

Avvika og merknad er av byggmessig karakter, og rapporten vert vidaresendt til eigar for lukking av avvik.

Med helsing

Oddveig Husebø
Avdelingsleiar
Såta bu- og servicesenter

Simon Grandahl
Ass. einingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Eigedomsavdelinga
Verneombod Kjersti Skurtveit

Lindås kommune 5914
Såta bu- og
servicesenter

ISDALSTØ



Mottakarar:

NGIB Brannføbyggjande avdeling Dokumentsenteret 5914

ISDALSTØ