



Majo Eigedom AS
Lindåsvegen 154
5914 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 15/1462 - 16/16299

Saksbehandlar:
Benjamin Hicks
Benjamin.Hicks@lindas.kommune.no

Dato:
14.06.2016

Førebels svar - trong for tilleggskontroll gbnr 137/744 Alver

Kommunen viser til søknad om endring av løyve mottatt 26.05.2016.

Mottakskontroll

Kommunen har gått gjennom søknaden og finn at den ikkje er fullstendig, jf. byggesaksforskrifta (SAK) § 5-4. Omsøkte tiltak er ikkje i samsvar med punkt 3.2 i reguleringsføresegnene der det mellom anna står følgjande:

«Det skal ikkje setjast opp murar høgare enn 1,5 meter utan at dei vert terrassert. Terrasse/avstats skal ha minimum djupne på 1,5 meter».

Tiltaket må enten endrast i tråd med gjeldande plan, eller så må det søkjast om og liggja føre vedtak om dispensasjon før tiltaket kan godkjennast.

Vidare går det fram av søknaden at det ligg føre naboerklæring. Vi ber at naboerklæringa vert sendt inn.

Fristar

Kommunen ber om at tilleggskontroll vert sendt inn samla innan 11.07.2016. Dersom informasjonen ikkje er sendt til kommunen innan fristen, vert saka tatt til handsaming ut frå dei opplysningane som ligg i søknaden.

Tidsfristar for sakshandsaming går fram av plan- og bygningslova § 21-7, jf. SAK § 7-1. Tidsfristane vert rekna frå søknaden er komplett og klar for handsaming, jf. SAK § 7-2 (1).

Med helsing

Siril Sylta
avdelingsleiar

Benjamin Hicks
rådgjevar

Post

postmotak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 1503 22 54567
Org.nr. 935 084 733



Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Inger Lise Johansen

Kvernevikstemma 5114
6

TERTNES

Mottakarar:

Majo Eigedom AS

Lindåsvegen 154 5914

ISDALSTØ