



Seim Bygg AS
Nesbrekka 28
5912 SEIM

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/7935 - 16/16577

Saksbehandlar:
Benjamin Hicks
Benjamin.Hicks@lindas.kommune.no

Dato:
16.06.2016

Førebels svar - trong for tilleggskontroll - gbnr 137/747 Alver

Kommunen stadfestar å ha motteke dykkar endringssøknad den 30.05.2016.

Mottakskontroll

Kommunen har kontrollert søknaden og finn at den ikkje er fullstendig, jf. byggesaksforskrifta (SAK) § 5-4.

Vi ber om at søknaden vert supplert med følgjande dokumentasjon:

Det må sendast inn fagmessige teikningar og situasjonsplan som viser at:

1. avstand frå frå skildra murer til føremålslinja mot veg skal vere minimum 1,5 m, jf. punkt 3.1 i føresegnene til reguleringsplanen
2. maks høgde på murer er 1,5 meter (dersom det er naudsynt med ein større mur må murane terrasserast), jf. punkt 3.2 i føresegnene til reguleringsplanen, sml. fasade mot sør vest

Dersom det omsøkte tiltaka ikkje viser seg å vere i samsvar med punkta overfor må det søkast om dispensasjon dersom søknaden skal realitetshandsamast.

Kommunen ber om at tilleggskontroll informasjon vert sendt inn samla innan 15.07.2016. Dersom informasjonen ikkje er sendt til kommunen innan fristen, vert saka arkivert utan vidare handsaming.

Sakshandsamingsfrist

Tidsfristar for sakshandsaming går fram av plan- og bygningslova § 21-7, jf. SAK § 7-1. Tidsfristane vert rekna frå søknaden er komplett og klar for handsaming, jf. SAK § 7-2 (1).

Med helsing

Siril Sylta

Benjamin Hicks

Post

postmotak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 1503 22 54567
Org.nr. 935 084 733



Avdelingsleiar

rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Camilla Marøy og Vegar Sætre

Skanselien 21

5031

BERGEN

Mottakarar:
Seim Bygg AS

Nesbrekka 28

5912

SEIM