
Fra: thomas.larsen@coop.no
Sendt: mandag 8. august 2016 15.37
Til: Arne Helgesen
Emne: SV: 16/21018 Rognaldsen bakeri. forurensningssak Ådnevik

Hei,

Nytt i saken er at vi i februar fikk på plass ny motor til kloakkpumpestasjonen. Dette ble utført med feil av rørlegger, noe som har resultert i at motoren har falt av. Denne ble for ikke lenge siden festet på igjen, og det skal ikke være utslipp p.d.d. Her var det en menneskelig feil av rørlegger vedr kloakkpumpestasjonen, som ble oppdaget ved en rutinekontroll.

Vedr fettutskiller har vi tatt en gjennomgang på den (med fagfolk) og kan ikke se at det er noen lekkasjer i denne tross fettutskillerens alder.

Videre dokumentasjon på dette vil sendes av bedrift med fagkompetanse snarest mulig.

Informerer om at driftssjef Tom Larsen gjerne vil ha et telefonmøte ang denne saken. Han kan nås når som helst på dagen på telefon 90780163

Med vennlig hilsen
Goman Rognaldsen AS

Thomas Larsen

Tlf +47 56 34 31 70
Mob +47 417 63 557

E-post: thomas.larsen@coop.no
E-post: rognaldsenfelles@coop.no

Fra: Arne Helgesen [<mailto:HELA@lindas.kommune.no>]
Sendt: 8. august 2016 15:01
Til: Larsen, Thomas
Emne: 16/21018 Rognaldsen bakeri. forurensningssak Ådnevik

Sjå vedlegg