
Fra: knarvik bakeri <post@knarvikbakeri.no>
Sendt: 10. juni 2016 11:00
Til: Linda Hammersvik Folkestad
Emne: Fwd: SV: Vedkomande fettutskiljar Venezia Pizza
Vedlegg: VENEZIA PIZZA TEMPERATUR 25.05.2016.pdf; VENEZIA PIZZA TEMPERATUR 29.02.2016.pdf; 2748_001.pdf; 2749_001.pdf; 2750_001.pdf

Hei, videresender rapportene fra Franzefoss

Mvh Yngve Walaker

Rognaldsen Bakeriutsalg A/S
Knarvik Bakeri
Litlevika 29
5914 ISDALSTØ
Tel 56351560/91334851

----- Opprinnelig melding -----

Emne: SV: Vedkomande fettutskiljar Venezia Pizza
Dato: 2016-06-10 10:39
Avsender: Ronny Thomassen <ronny.thomassen@franzefoss.no>
Mottaker: "'knarvik bakeri'" <post@knarvikbakeri.no>

Hei,

Sender tømmer rapport og temperatur som er utført til nå i 2016 Når det gjelder temperatur som er tatt 25.05.2016 hang denne ute i 7 dager før den ble hentet.
Den siste streken som går opp mot 60 grader har ingenting med fettutskiller å gjøre (den er grunnet med vasking av målere ved innhenting!)
Neste tømning av fettutskiller blir i Juli.

Med vennlig hilsen
for Franzefoss Gjenvinning AS

Ronny Thomassen
Transport koordinatør
Dir +4756315546
Mobil +4795296209
Vakt telefon 952 96 200

www.franzefoss.no

TRANSPORT OG HÅNDBLING AV FARLIG AVFALL

Farlig avfall er definert i den til en hver tid gjeldende "Forskrift om farlig avfall". FG vil foreta innhenting og transport av farlig avfall i henhold til gjeldene ADR reglement. Mottatt avfall vil bli gjenvunnet/destruert/sluttdisponert i henhold til krav fra myndighetene om godkjent sluttbehandling av farlig avfall.

FG eller behandlingsanlegg har rett til å korrigere avfallsstoffnummer, mengde o.l., dersom analyse/prøve skulle tilsa at kunde har deklarerert feil ved levering.

Avfall som blir mottatt på annen måte eller som ikke tilfredsstiller vilkårene, vil bli håndtert som et avvik. Dette kan medføre ekstrakostnader for kunde. FG tar forbehold om å etter fakturere/kreditere eventuelle korrigeringer gjort ved sluttdisponering/destruksjon som får betydning for pris

-----Opprinnelig melding-----

Fra: knarvik bakeri [<mailto:post@knarvikbakeri.no>]

Sendt: 10. juni 2016 10:19

Til: Bergen <bergen@franzefoss.no>; Ronny Thomassen <ronny.thomassen@franzefoss.no>

Emne: Fwd: Vedkomande fettutskiljar Venezia Pizza

Hei, kan du se på dette og sende de siste raporrter

Mvh Yngve Walaker

Rognaldsen Bakeriutsalg A/S

Knarvik Bakeri

Litlevika 29

5914 ISDALSTØ

Tel 56351560/91334851

----- Opprinnelig melding -----

Emne: Vedkomande fettutskiljar Venezia Pizza

Dato: 2016-06-10 09:27

Avsender: Linda Hammersvik Folkestad <Linda.Folkestad@lindas.kommune.no>

Mottaker: "post@knarvikbakeri.no" <post@knarvikbakeri.no> Kopi til:

"ove@mobleer.no" <ove@mobleer.no>

Hei,

Syner til vårt brev av 02.02.2016 der vi har gjort Dykk merksam på at anlegg ved Venezia Pizza ikkje fungerer etter intensjonen slik at fett vert ført ut på kommunalt nett.

Vi har ikkje motteke dokumentasjon på korleis anlegget har fungert etter dette. Ber om at kopi av tømmerapport og temperaturlogger for 2016, fram til dags dato, vert sendt inn slik at vi kan vurdere funksjonen til anlegget.

mvh

[1]

LINDA FOLKESTAD

teknisk drift - veg, vatn og avlaup

Tlf: 56 37 51 70/ 975 85 285

www.lindas.kommune.no [2]

[_Lik oss på_](#) [3] [Følg oss på_](#) [4] [Kikk oss i kartene_](#)
[5]

Links:

[1] https://www.lindas.kommune.no/Los_struktur.aspx?Mid1=1027

[2] <http://www.lindas.kommune.no/>

[3]

<https://www.facebook.com/pages/Lind%C3%A5s-kommune/110322685678249?ref=hl>

[4]

http://www.linkedin.com/company/lind-s-kommune?trk=nav_account_sub_nav_company_admin

[5] <http://nordhordland.avinet.no/default.aspx?gui=1&lang=3>