



TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Bedriftens navn: Venezia Pizza Isherheim	Adresse: Krossnesvegen 23
Fettskillenummer:	Bedriftens kontaktperson:

Tømmefrekvens:

OK Forslag til tømmefrekvens

Frityrfett:

Brukes ikke Leveres til Kastes

Driftsjournal ajourført: <input checked="" type="checkbox"/>	Skrevet ny driftsjournal <input type="checkbox"/>
--	---

Prøvetaking

Fra prøvetakingskum Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum

Vannprøve levert

Vann: <input type="checkbox"/> Mangler vann ved fettutskiller	Fyllt opp med kaldt vann: <input checked="" type="checkbox"/> Tømmeoperatør <input checked="" type="checkbox"/> Kunden
---	--

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

1 m³
 UTLØP FRA FETTUTSKILLE HELT TETT.
 DETTE ER NA ØPNET OG UTSKILLER TØMT

Tømmefirma Franszefars.			
Dato 20.01.16.	Signatur tømmeoperatør 	Dato 20.01.16.	Signatur bedrift