



BKK Nett AS  
v/Ingvard Jordal  
Kokstadvegen 37  
5020 BERGEN

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 16/2964 - 16/28759

Saksbehandlar:  
Knut Bjørnevoll  
KBJ@lindas.kommune.no

Dato:  
13.10.2016

## Sjøkabel mellom Knarvik (nord) og Tyborgøy - ny vurdering

Viser til brev frå BKK datert 19.09.2016 og vårt svar om planstatus datert 28.09.2016.

I e-post frå BKK 07.10.2016 vart vi gjort merksam på at dette gjeld ein lågspentkabel innafor BKK sin områdekonsesjon, som vanlegvis ikkje har krav til handsaming som *førelgging av tiltak* eller dispensasjon frå arealplan, jf temarettleiart HO-1/2006:

Statens bygningstekniske etat (Direktoratet for byggkvalitet) har utgitt en særskilt temaveiledning ([HO-1/2006 Elektriske anlegg og kraftledninger. pdf](#)) som nærmere beskriver de unntak og avgrensninger som gjelder for elektriske anlegg. Den vil bli oppdatert etter ny lovgivning senere.

<p><b>Unntak fra foreleggingsplikten</b></p> <p>Mange tiltak innen rammen av områdekonsesjoner er små og ukompliserte og har mindre eller ingen virkninger for de kommunale arealplaner. I slike saker er det normalt ikke behov for å forelegge saken for kommunen eller andre offentlige etater.</p> <p>Unntak fra foreleggingsplikten forutsetter at utbyggingen ikke fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser, herunder eventuelle verneinteresser. Anlegg som unntas, må heller ikke være til vesentlig ulempe for gjennomføring av gjeldende arealplaner. Dersom det er tvil om tiltaket skal forelegges kommunen, kan dette avklares med kommunen.</p>	<p>Tiltak som normalt kan unntas fra foreleggingsplikten er:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• legging av høyspent jordkabel, små og ukompliserte anlegg</li><li>• utskifting av høyspent jordkabel i tilnærmet eksisterende trasè</li><li>• reparasjoner og mindre vedlikehold på bestående høyspentanlegg, inkl. mindre endringer av høyspent luftlinje</li><li>• lavspantanlegg, både luftledninger og kablede anlegg</li></ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har drøfta saka, og konkluderer med at tiltaket er av ein slik karakter at denne saka ikkje treng handsamast som dispensasjon frå arealplanen på land eller i sjø.

Det er ein føresetnad av at hamnestyresmaktene godkjenner sjøkabelen. Tiltaket må heller ikkje komma i konflikt med verneinteresser.

Inngrep i strandsona i høve nedgraving av kabelen må utførast slik at det vert minst mogeleg skade på naturen. Terrenget skal så langt råd er tilbakeførast til slik det var før tiltaket vart etablert.

Med helsing

Siril Sylta  
avdelingsleiar

Knut Bjørnevoll  
saksbehandlar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Kopi til:**

BKK Nett AS v/Frode Sandvik

**Mottakarar:**

BKK Nett AS

Kokstadvegen 37 5020

BERGEN