

Fra: Arne Helgesen [mailto:HELA@lindas.kommune.no]

Sendt: 10. mai 2016 13:34

Til: Grimstad Mari <Mari.Grimstad@sweco.no>

Kopi: Rune Matre <rune@stoltz.no>; Benjamin Stephen Hicks <Benjamin.Hicks@lindas.kommune.no>; Atle Dingen <Atle.Dingen@lindas.kommune.no>; Rune Kilen <Rune.Kilen@lindas.kommune.no>; Bente Skårnes Førland <Bente.Forland@lindas.kommune.no>; Ole Johan Ingebrigtsen <liolin@lindas.kommune.no>

Emne: SV: Knarvik B5, Søknad om forhåndsuttalelse REV01

Etter at plan no er retta opp, og hydrant etc er komet inn i plan, er denne ok. I forhold til det som har med vatn, spillvatn og overløp å gjæra.

Arne Helgesen

Avdelingsleiar Teknisk VA

Lindås Kommune

Tlf.56375669 mob. 95945434

Fra: Grimstad Mari [mailto:Mari.Grimstad@sweco.no]

Sendt: 4. mai 2016 14:58

Til: Arne Helgesen

Kopi: Rune Matre; Benjamin Stephen Hicks; Atle Dingen; Rune Kilen; Bente Skårnes Førland

Emne: SV: Knarvik B5, Søknad om forhåndsuttalelse REV01

Hei.

V2, samt ledninger til hydrant og hydrant, kan vi sette som offentlig, ok.

Vi vil videreføre til utbygger at dersom det er ønskelig kan de benytte seg av Ø600 plastkummer i stedet for Ø1000-kummene som vi har prosjektert.

Vi har utarbeidet VA-rammeplan for tiltaket tidligere, og sendt denne til vår oppdragsgiver for levering. Vi oppga da deg som vår kontaktperson i kommunen.

Dette er søknad om forhåndsuttalelse, og er utarbeidet med VA-rammeplanen i grunn.

Dette er endelig plan og skal regnes som et endelig framlegg til plan for godkjenning.

Håper dette var svar på det du lurte på.

Med vennlig hilsen

Mari Grimstad

Sivilingeniør Vann og miljø

Vann, plan og samferdsel

Mobil +47 95213817

mari.grimstad@sweco.no

Sweco Norge AS

Storetveitvegen 98

NO-5072 Bergen

Telefonnummer +47 55 275000

www.sweco.no

Please consider the environment before printing this e-mail.