



Knarvik Bakeriutsal

Referanser:

Dykkar:

Vår: 16/27 - 16/32661

Saksbehandlar:

Linda Folkestad

Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:

29.11.2016

Svar på førespurnad om mellombels godkjenning av utskiljar - gbnr 188/400 Gjervik Ytre

Teknisk drift syner til Dykkar e-post av 29.11.2016 vedkomande førespurnad om å få nytte eksisterande fettutskiljar i Kvassnesvegen 23 til Venezia Pizza og Knarvik bakeriutsal.

Anlegg fungerer ikkje slik det skal. Fett vert ført ut på kommunalt leidningnett. I tillegg får ikkje tømmeoperatør tømt og vedlikeholdt anlegg forsvarleg. Teknisk drift opprettheld varsel om pålegg om istallering av nytt utskiljaranlegg ved Kvassnesvegen 23. Dersom kommunen ikkje har motteke søknad frå rørleggjar innan 31.12.2016, vil kommunen fatte vedtak om pålegg om å få på plass større anlegg. I dette pålegget vil vi sette ei endeleg frist for når nytt anlegg skal være på plass.

Det er med heimel i «Standard Abonnementsvilkår for vann og avløp – Tekniske og Administrative bestemmelser», forskrift for fettutskiljar i Lindås kommune, «Utsleppsløve for Lindås kommune» frå Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga, samt forureiningsforskrifta § 15A-4 at Teknisk drift har gitt huseigar varsel om pålegg om å få på plass større anlegg ved Kvassnesvegen 23.

Med helsing

Arne Helgesen
Avdelingsleiar vatn og avløp

Linda Folkestad
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Foss Eiendomsselskap AS

Kvassnesvegen 23 5914

ISDALSTØ

Mottakarar:

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



Mottakarar:
Knarvik Bakeriutvalg