


Lindås kommune - tekniske tjenester - vassverk
Felles postmottak, Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ



**TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED HØYDEBASSENG,
BEHANDLINGSANLEGG, INNTAKSPUNKT, TRANSPORTSYSTEM OG
VANNFORSYNINGSSYSTEM**

Vedlagt følger dokument fra Mattilsynet.

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@mattilsynet.no eller ringe 22 40 00 00.

LINDÅS KOMMUNE
Lindås kommune - tekniske tjenester - vassverk
Felles postmottak, Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Deres ref:
Vår ref: 2016/207386
Dato: 24.11.2016
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

Mattilsynet

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED HØYDEBASSENG, BEHANDLINGSANLEGG, INNTAKSPUNKT, TRANSPORTSYSTEM OG VANNFORSYNINGSSYSTEM

Mattilsynet viser til tidligere tilsendt tilsynsrapport med varsel om vedtak etter Revisjon.

Mattilsynet gjennomførte 26.10.2016 revisjon hos Lindås kommune - tekniske tjenester - vassverk.

Tilsynet omfattet

- Storavatn vassverk

Uttalefristen for varsel om vedtak var 11.11.2016. Vi sender derfor nå brev med endelig vedtak i saken.

Vi har derfor sett det nødvendig å fatte følgende vedtak:

Vedtak om pålegg

Vassverket må oppdatere sin internkontroll og følgende punkter må vurderes å taes med i ROS analysen:

- Fravær av nøkkelpersonell.
- Driftskontroll-(DKS) og IKT-system.
- Kontroll av nøkler til vannverkets ulike installasjoner.
- Skriftlig oversikt over sårbare mottakeres behov for nødvann.

Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 5 Ansvar for vann som leveres og internkontroll

Vi har observert:

Rutiner og eventuelle tap av systemnøkler til vassverkets bygninger er ikke omtalt i Ros-analysen.

Vassverkets DKS/IKT systemer er ikke beskrevet i Ros-analysen.

ROS-analysen dekker ikke fravær av nøkkelpersonell.

Vassverket har ikke skriftlig oversikt over sårbare mottakeres behov for nødvann.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Internkontroll pålegger vassverkseigar en plikt til å påse og dokumentere at han etterlever regelverket. Internkontroll skal være et verktøy for å sikre at drikkevannet tilfredsstillt krav til mengde, kvalitet og leveringssikkerhet. Vannverkseier skal gjennom internkontrollen ha kartlagt mulige farer forbundet med drikkevannets helsemessige trygghet og ha styring med punkter og prosesser som er kritiske. Vannverkseier må derfor:

- Kartlegge svakheter i vannforsyningssystemet som er en risiko for vannkvalitet og leveranse, og planlegge og følge opp nødvendige tiltak for å redusere risikoen.
- Ha rutiner for å rette opp feil, og rutiner for å hindre gjentagelse av feil og mangler.
- Ha rutiner for å varsle tilsynsmyndigheter og abonnenter om endringer av betydning for bruken av vannet.
- Sikre at ansatte har tilstrekkelig kompetanse.
- Jevnlige kontrollere at internkontrollen fungerer som forutsatt. ROS-analyse er en del av vannverkets internkontrollsystem.

Mattilsynet vurderer dette som et brudd på drikkevannsforskriften. For å sikre at driften foregår innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt frist.

Mattilsynet vurderer dette som et regelbrot. For å sikre at drifta skjer innanfor krav i regelverket, må de gjennomføre tiltak innan ein bestemt frist.

Frist for gjennomføring:

02.01.2017

Vedtak om pålegg

Følgende må utarbeides og fremlegges Mattilsynet:

- Handlingsplan over planlagte beredskapsøvelser og rutiner som sikrer at denne planen etterlevs.
- Liste med oversikt over beredskapsutstyr.

Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 11 Leveringssikkerhet og beredskap

Vi har observert:

Vassverket har gjennomført beredskapsøvelser, men har ikke noen plan for fremtidige øvelser.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Beredskapsøvelser skal i sum øve/trene alt aktuelt mannskap i beredskap. Utstyr beregnet brukt i beredskap skal testes med jevne mellomrom. Øvelser kan være i ulike former og omfang og skal være tilpasset vassverkenes størrelse og organisasjon. Hensikten med øvelse over tid er å teste hele beredskapsplanen.

Vassverket har ikke en slik handlingsplan for gjennomføring av beredskapsøvelser.

Mattilsynet vurderer dette som et regelbrot. For å sikre at drifta skjer innanfor krav i regelverket, må de gjennomføre tiltak innan ein bestemt frist.

Frist for gjennomføring:

02.01.2017

Vi vil ha tilbakemelding når vedtaket er oppfylt

Mattilsynet har satt frist for når vedtatte tiltak skal gjennomføres. Det er viktig at dere gir oss tilbakemelding så snart disse er utført slik at vi kan avslutte saken. Vi ber om at dere gir tilbakemeldingen på det vedlagte tilbakemeldingsskjemaet.

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Aslaug Sandvin
avdelingssjef

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Tilbakemeldingsskjema i forbindelse med vedtak

Regelverk og rettigheter

Hjemmel for tilsyn

Mattilsynet har i henhold til matloven § 23 hjemmel til å føre tilsyn og fatte vedtak for gjennomføring av bestemmelser gitt i medhold av loven / forskriften

Klagerett

Det er klagerett på enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt informasjon om vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Dere finner mer informasjon om klageretten i vedlegget Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Gebyr ved oppfølgingstilsyn:

Dersom Mattilsynet må gjennomføre et nytt fysisk tilsynsbesøk for å kontrollere at vedtak er etterkommet, vil det bli ilagt et gebyr på kr 2200,-. Krav om gebyr er hjemlet i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) § 1, jf. kontrollforordningen artikkel 28, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 15a.

Aktuelt regelverk:

- Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)
- FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift 4. des. 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:

- Drikkevannsforskriften § 11 Leveringssikkerhet og beredskap
- Drikkevannsforskriften § 5 Ansvar for vann som leveres og internkontroll

Avsender	Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak (Forvaltningsloven § 27)	
Mattilsynet Avdeling Bergen og omland Felles postmottak, Postboks 383 2381 Brumunddal		
Mottaker (navn og adresse)	Dato	Klageinstans
LINDÅS KOMMUNE Lindås kommune - tekniske tjenester - vassverk Felles postmottak, Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ	24.11.2016	Mattilsynet, hovedkontoret

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om.

Klagerett	De har rett til å klage over vedtaket.
Hvem kan De klage til	Klagen skal først sendes til avsenderen av denne meldingen. Dersom dette organet ikke endrer vedtaket som følge av klagen, vil den bli sendt videre til klageinstansen for avgjørelse.
Fristen til å klage	Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet ble mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen løper ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bes De oppgi dato når denne meldingen ble mottatt. Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Om De har særlig grunn til det, kan De likevel søke om å få forlenget klagefristen. De bør da i tilfelle nevne grunnen til forsinkelsen.
Rett til å kreve begrunnelse	Dersom De ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan De sette fram krav om å få det. Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist begynner å løpe fra det tidspunkt De mottar begrunnelsen.
Klagens innhold	Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. De bør også nevne Deres begrunnelse for å klage og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen. Klagen må undertegnes.
Utsetting av vedtaket	Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De har imidlertid adgang til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort
Rett til å se sakens dokumenter og til å kreve veiledning	Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken, jf fvl §§ 18 og 19. De må i tilfelle vende Dem til det forvaltningsorgan som har sendt denne meldingen. Der kan De også få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.
Kostnader ved klagesaken	De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd. Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også særskilt adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, for eksempel til advokatbistand. Dersom vedtaket er blitt endret til gunst for klageren, er det etter fvl § 36 også adgang til å søke dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med saken. Klageinstansen vil om nødvendig orientere Dem om retten til å kreve slik dekning for sakskostnader.
Klage til Sivilombudsmannen	Det er også mulig å klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).

Mattilsynet Avdeling Bergen og omland
v/ Helge Nordal
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

TILBAKEMELDING OM OPPFYLT VEDTAK (UTFØRTE TILTAK)

Det vises til vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Bergen og omland gitt i rapport datert 24.11.2016 med saksnummer 2016/207386.

Tilbakemelding gjelder: Lindås kommune - tekniske tjenester - vassverk

Her gis en beskrivelse av tiltak som er utført.

Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Vedtak	Frist for gjennomføring	Beskrivelse av utført tiltak
Vassverket må oppdatere sin internkontroll og følgende punkter må vurderes å taes med i ROS analysen: <ul style="list-style-type: none">• Fravær av nøkkelpersonell.• Driftskontroll-(DKS) og IKT-system.• Kontroll av nøkler til vannverkets ulike installasjoner.• Skriftlig oversikt over sårbare mottakeres behov for nødvann.	02.01.2017	
Følgende må utarbeides og fremlegges Mattilsynet: <ul style="list-style-type: none">• Handlingsplan over planlagte beredskapsøvelser og rutiner som sikrer at denne planen etterlevs.• Liste med oversikt over beredskapsutstyr.	02.01.2017	

Sted:

Dato:

.....
Ansvarlig for virksomheten

