
Fra: Dalen Torstein <Torstein.Dalen@norconsult.com>
Sendt: mandag 28. november 2016 16.09
Til: Knut Espetvedt; Atle Dingen; Arne Helgesen
Kopi: Nilssen Jan-Inge; Hjørnevik Stig
Emne: Litlås VBA - Entrepriise B1 - byggemøtereferat og tømmeledning
Vedlegg: Byggemøte 1 - 2016-11-23_for kommentar.pdf; 105_tømmeledning.pdf

Kategorier: Litlås. B1 Grunnarbeid

Hei,

Vedlagt ligger utkast til byggemøtereferat og ny tegning av tømmeledning for kommentar fra dere. Her er noen kommentarer fra oss:

Tømmeledning:

- Hvor langt ned skråningen ledningen føres må vi se litt ann i forhold til hvor stor utfyllingen blir. Det er mulig den bør føres litt lengere ut før den knekker nedover. Nå er den tegnet med ca. 100 promille fall.
- Vi utarbeider en enkel detaljtegning av utløpet (må plastres/erosjons sikres).

Byggemøtereferat:

- Under punkt B3. Det er mulig det bør gjøres noen geotekniske vurderinger for utfylling av leire i skråningen. Kanskje vi bør kjøre leiren vekk samt vurdere belastningen på skråningen hvis den består av leire. Vi kan snakkes på telefon før vi sender ut møtereferatet.
- Angående rystelsesmålinger: Skrev inn i punkt F1 at entreprenøren lager en avviksmelding for overskridelse av grenseverdien. Jeg tenker at det for ordens skyld bør lages en avviksmelding for det. Hva tenker dere?

mvh
Torstein

Torstein Dalen
Sivilingeniør VA-teknikk
Dir: +47 55 54 64 41 | Mob: +47 41 51 03 81
torstein.dalen@norconsult.com

Norconsult AS, Postboks 1199, 5811 Bergen
Valkendorfgaten 6, 5012 Bergen
Tel: +47 55 37 55 00 | Fax: +47 55 37 55 01
www.norconsult.no

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.