



NGIB Førebyggjande avdeling

Dokumentsenteret,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ
Besøksadresse:
Stølen 7,
5911 Alversund

	Telefon	e-post
Ole Johan Ingebrigtsen	56 37 56 90	liolin@lindas.kommune.no
Frode Langeland	56 37 56 91	lifrla@lindas.kommune.no
Gjert Holtan	958 81 888	hogj@lindas.kommune.no
Gunn-Torhild Ramslie	454 40 323	ligura@lindas.kommune.no
Ann-Therese Strønen	56 37 56 94	Ann-Therese.Stronen@lindas.kommune.no

Notat etter befaring Langheiane B-7.

Det er søkt om mellombels dispensasjon frå rekkjefølge krav i reguleringsplan Langheiane felt B6 og B7. NGIB v/ Ole Johan Ingebrigtsen var på befaring saman med representanter for utbygger.

Utbygger la fram løysningar i forhold til:

- **Framkommelighet:** hovedinnkjørsel og kjøresterk gangveg foran blokken må vera åpen.
- **Evakuering:** Stillas og anna må fjernast mellom blokkene for å letta tilgjengeligheten og moglegheiten for evakuering.
- **Tilgang på sløkkjevann:** Kum foran garasje må vera tilgjengeleg og stigerør for slukkevann må vera på plass.
- Det er ein forutsetnad at brannalarmanlegg og sprinkler virkar som beskrevet i brannprosjektering.

Når dei gitte forutsetnader er på plass, har ikkje Lindås og Meland brann og redning v/NGIB innvendingar mot at det vert gjeven midlertidig bruksløyve.

X

Ole Johan Ingebrigtsen
Avdelingsleiar, NGIB